



Kwidzyn, 31 marca 2021r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KWIDZYNIE**

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODE

WODOCIĄGU GLINA

ZA ROK 2020

NR 34/HK/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Glina** wykonanych w przeciągu 2020 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka w Sadlinkach przy ul. Grudziądzkiej 13.**

Wodociąg sieciowy Glina zaopatruje w wodę miejscowości: **Glina, Bronisławowo, Nebrowo Małe, Rusinowo** - łącznie około **1 001** mieszkańców.

Średnia w ciągu roku dobową produkcja wody wynosi **172 m³/dobę**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody, filtracji, technikach membranowych i dezynfekcji UV.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka oraz nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2020 pobrano łącznie **9** prób wody uzdatnionej, z czego **1** nie odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu ze względu na przekroczenie parametru fizykochemicznego:

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| - bor – 1,1 mg/l | wartość dopuszczalna - 1,0 mg/l |
| - sól > 250 | wartość dopuszczalna – 200 mg/l |

Podmiot odpowiedzialny na jakość wody podjął działania naprawcze, które poskutkowały doprowadzeniem przekroczonego parametru do wartości zgodnej z obowiązującymi normami.

Wartość i czas trwania przekroczenia nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Glina.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Glina.

Otrzymują:

1. Pan Jerzy Godzik
Starosta Powiatu Kwidzyńskiego
ul. Kościuszki 29b
82-500 Kwidzyn
2. Pani Elżbieta Krajewska
Wójt Gminy Sadlinki
ul. Kwidzyńska 12
82-522 Sadlinki
3. aa