

Zaopatrzenie w wodę na terenie powiatu kłodzkiego – stan na dzień 24.09.2024 r. godz. 14.30

| Powiat | Gmina | Wodociąg | Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg | Sposób zaopatrywania w wodę pitną (np. butelkowana, cysterna, z innego wodociągu/ujęcia, zdatna po przetworzeniu lub inne) |
|---------|-----------------|------------------|--|--|
| kłodzki | Lądek Zdrój | Lądek Zdrój | Lądek Zdrój | woda z wodociągu przydatna do spożycia po przetworzeniu |
| | | Konradów | Konradów | Woda wodociągowa przydatna do spożycia |
| | | Kąty Bystrzyckie | Kąty Bystrzyckie | Woda wodociągowa przydatna do spożycia |
| | Stronie Śląskie | Stronie Śląskie | Stronie Śląskie, Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolesławów, Strachocin | woda z wodociągu przydatna do spożycia po przetworzeniu |

| | | | | |
|---------|---------|-------------------------------|---------------------|---|
| kłodzki | Kłodzko | Kłodzko | Kłodzko | woda na terenie Kłodzka nadaje się do spożycia |
| | | Ołdrzychowice Lech + Sportowa | Ołdrzychowice | - woda butelkowana; - uszkodzona całkowicie sieć wodociągowa - uruchomiono ujęcie Ołdrzychowice Lech - woda udostępniona w sieci wodociągowej nadaje się tylko do celów gospodarczych (24.09.24r zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych) |
| | | Krosnowice | Krosnowice, Żelazno | - uruchomiono ujęcie Krosnowice 204 woda zdatna do spożycia po przetworzeniu dla miejscowości Krosnowice; dla miejscowości Żelazno woda nadaje się tylko do celów gospodarczych (24.09.24r zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych) |
| | Kłodzko | Wojciechowice | Wojciechowice | woda zdatna do spożycia po przetworzeniu |
| | | Boguszyn | Boguszyn | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Stary Wielistaw | Stary Wielistaw | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| kłodzki | | Szalejów | Szalejów, Wojbórz, Łączna, Młynów, Ławica, Ścinawica, Gołogłowy, Bierkowice, Ruszowice, Ścinawica, Podtynie, Piszkowice | woda wodociągowa przydatna do spożycia |
| | | Jaszkowa | Jaszkowa Dolna i Górna | Woda wodociągowa przydatna do spożycia- |
| | Polanica Zdrój | Polanica Zdrój | Polanica Zdrój | Woda wodociągowa przydatna do spożycia (23.09.24r zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych) |
| | Duszniki Zdrój | Duszniki Zdrój | Duszniki Zdrój | Woda wodociągowa przydatna do spożycia |
| | Radków | Radków | Radków | Woda wodociągowa przydatna do spożycia |
| | | Kartów | Kartów | Woda wodociągowa przydatna do spożycia |
| | | Wambierzyce | Wambierzyce, Suszyna | Woda wodociągowa przydatna do spożycia |
| | Bystrzyca Kłodzka | Bystrzyca Kłodzka | Bystrzyca Kłodzka | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Długopole-Zdrój | Długopole-Zdrój | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia (wzmożona dezynfekcja) |
| | | Mielnik | Mielnik | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |

| | | | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|--|---|
| kłodzki | Bystrzyca Kłodzka | Ponikwa | Ponikwa | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Nowy Waliszów | Nowy Waliszów | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Gorzanów | Gorzanów | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Nowa Łomnica | Nowa Łomnica | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Międzygórze | Międzygórze | -przywrócono dostawę wody z sieci wodociągowej – woda przydatna do spożycia |
| | Nowa Ruda | Nowa Ruda-przesył z Radkowa | Nowa Ruda | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Przygórze | Przygórze, Wolibórz, część Dzikowiec | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Jugów | Jugów ul. Małachowskiego, ul. Świętojańska, Nowa Ruda-dzielnica Słupiec | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Wolibórz | Górne Miasto, ulica Niepodległości | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Czerwieńczyce | Czerwieńczyce, Węglowa Wola w Nowej Rudzie | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |

| | | | | |
|---------|------------------------|--------------------------|---|---|
| kłodzki | | Nowa Wieś Kłodzka | Święcko, Czerwieńczyce, Nowa Wieś Kłodzka, Bożków | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Sokolec | Sokolec | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | Kudowa- Zdrój | Kudowa- Zdrój | Kudowa- Zdrój | -wyłączony zbiornik Dańczów, -woda zasilana z ujęcia w Jeleniowie i z Kartowa - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia (wzmoczona dezynfekcja) |
| | | Pstrążna | Pstrążna | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | | Brzozowie | Brzozowie | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| | Lewin Kłodzki | Lewin Kłodzki | Lewin Kłodzki | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia |
| kłodzki | Międzylesie | Międzylesie | Międzylesie | -woda z sieci wodociągowej przydatna do spożycia |
| | | | Goworów, Gajnik, Michałowice | -woda z sieci wodociągowej przydatna do spożycia |
| | Długopole Górne | Długopole Górne | - woda z sieci wodociągowej - przydatna do spożycia (wzmoczona dezynfekcja) | |
| | Domaszków | Domaszków | -woda z sieci wodociągowej przydatna do spożycia po przegotowaniu | |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|--|
| | | | | (wzmoczona dezynfekcja) |
| | Szczytna | Szczytna | Szczytna | -woda z sieci wodociągowej zdatna do spożycia - 23.09.2024 pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych |
| | | Łężyce | Łężyce | -woda z sieci wodociągowej zdatna do spożycia - 23.09.2024 pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych |