


Schemat uziomu zbiornika



Uziom wykonać z bednarki ocynkowanej 20x3mm.
 Układać w wykopie na głębokości min. 0.60m.
 Podłączyć do przeciwległych nóg zbiornika śruby.
 Maksymalna rezystencja - 7 omów.

Inwestor: Nadleśnictwo Myszyniec, Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec		Rysunek nr 4
		SKALA B/S
Obiekt: Podziemna i wew. inst. gaz. na gaz płynny z pojed. zb. o poj. 4,85m3		
Adres inwestycji: Zawodzie 1, 07-430 Myszyniec, dz. geod. nr 3001/4		
Nazwa rysunku: Uziom otokowy		
Opracował:	Podpis	Nr uprawnień:
mgr inż. Tomasz Tymirski - projektant		MAZ/0266/PWOS/10 - spec. inst. sanit.
Data opracowania	I iniec. 2022 rok	