



Olsztyn, dnia 13 lipca 2022 r.

MT.2370.7.2022

„Do publicznej wiadomości”

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **„Budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 3 w Olsztynie – Etap I”**.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)(dalej ustawa Pzp), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Wg przedmiotu zamówienia należy wykonać zjazd z drogi ul. Witosa na teren działki wg rys. D1, D2 – projekt zjazdu – prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ww. rysunki, przedmiar robót.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza stosowną dokumentację ale bez przedmiaru robót w zakresie zjazdu. Należy pamiętać, że warstwa wierzchnia ma charakter tymczasowy na okres wykonywania robót budowlanych. Docelowa nawierzchnia zjazdu będzie wykonana w II etapie prac.

Pytanie 2. Wg przedmiaru cokół ogrodzenia należy wykonać jako wylewany na mokro, wg rysunku PTA-10 jako prefabrykowany. Jaki cokół fundament należy wykonać pod ogrodzenie, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje ogrodzenia

Odpowiedź: Ogrodzenie należy wykonać jako prefabrykowane, panelowe, systemowe, ogólnie dostępne. Parametry ogrodzenia zostały określone w DT.

Pytanie 3.

Czy przykrycie kanału samochodowego należy do przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o określenie materiału z jakiego ma być wykonane.

Odpowiedź: Na etapie I należy wykonać kanały samochodowe i zabezpieczyć je tymczasowo do robót wykończeniowych etapu II. Tymczasowe zabezpieczenie powinno wytrzymać okres wykonywania prac do czasu robót wykończeniowych. Zamawiający nie narzuca sposobu zabezpieczenia oraz materiału, z którego ma być wykonane.

Ww. odpowiedzi na pytania do SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego

Z poważaniem

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OLSZTYNIE
woj. wamińskomazurskie
S. Dłuski
z up. st. bryg. Sergiusz Dłuski
Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO