

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach

Wewnętrznych

61 854-48-00

- Dyrektor WSSE

61 852-99-18

ul. Noskowskiego 23

- fax

61 852-50-03

61-705 Poznań

- e-mail

sekretariat@wssepoznan.pl

www.wsse-poznan.pl

- Sekcja do spraw Zamówień
Publicznych

61 854-48-90

- e-mail

zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

EA-ZP.272.12.2017

oryginał/ kopia

Poznań, dnia 6 września 2017 r.

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
www.wsse-poznan.pl
zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

**Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na:
Termomodernizację budynku Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie**

Pytanie nr 1:

Przesyłam zapytanie w celu wyjaśnienia dwóch pozycji kosztorysowych. Ta informacja jest podana w ogłoszeniu i SIWZ, ST, a w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym nie zostały usunięte.

- ocieplenie ścian zewnętrznych (bez ściany frontowej – zakres z przedmiaru robót) styropianem gr. 14 cm,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (bez drzwi frontowych – zakres z przedmiaru robót)

Proszę o sprecyzowanie tych pozycji.

Odpowiedź:

Informujemy, że ścianę frontową tj. od ul. Wąskiej nie ujęto w kosztorysie jako ściany z ociepleniem i z wymianą drzwi frontowych.

W kosztorysie ujęte są do wymiany drzwi zewnętrzne od strony podwórza. Ściana frontowa od strony ul Wąskiej jest uwzględniona w przygotowaniu do nałożenia cienkowarstwowego tynku mineralnego.

Pozostałe postanowienia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Jacek Szopka