



## K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 05.08.2021 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego

Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojnowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli na sieci wodociągowej.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



Właściciel wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze

*mgr inż. Dorota Baranowska*

**Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania**

Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

*mgr Mariola Chruścińska-Krzyszowska*  
Specjalista Zdrowia Publicznego

5.08.2021