



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lipnie**

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-lipno

Lipno, dnia 06.08.2021r.

NHK.9020.1.4.08.2.2021

L.dz. 2288...

Sławomir Targański
Z.P.U.H. EMDIS
ul. Kujawska 2, 87-630 Skępe
emdis@wp.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z podjętymi działaniami naprawczymi i decyzją PPIS w Lipnie z dnia 30.07.2021r. Nr 105/2021r. na zlecenie p. Sławomira Targańskiego właściciela firmy Z.P.U.H. EMDIS w dniu 03.08.2021r. została pobrana kontrolna próbka wody z wodociągu lokalnego przy barze i polu biwakowym nad jeziorem Łąkie w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe ze stałego punktu poboru wody.

Na podstawie przedłożonego w dniu 06.08.2021r. sprawozdania z przedmiotowych badań stwierdzono:

- Woda z kranu w kuchni, bar przy plaży, Rumunki Skępskie, gm. Skępe. Nr próbki 2677/21 - Escherichia coli **0 jtk*** - norma 0 jtk; Enterokoki **0 jtk** - norma 0 jtk; bakterie grupy coli **0 jtk** - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – **1 jtk** – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”.

*jtk – jednostki tworzące kolonie

Na podstawie wyżej wymienionego sprawozdania z badań wody stwierdzono, że jakość mikrobiologiczna wody w sieci wodociągowej **odpowiada** wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi ze względu na skład mikrobiologiczny.

W związku z powyższym
decyzję Nr 105/2021 z dnia 30 lipca 2021r.
uważam za wykonaną.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Anna Zębrowska

Otrzymują:

1. Sławomir Targański
Z.P.U.H. EMDIS
ul. Kujawska 2, 87-630 Skępe
emdis@wp.pl

Strona

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipnie
5. A/a x 2 (NHK, NHZ)