



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TORUNIU**

Znak sprawy: N.HŚ. 5211.64.1.2024

Toruń, dnia 07.02.2024 r.  
Egz. nr 3

**Gminny Zakład Komunalny  
w Czernikowie  
ul. Leśna 1  
87-640 Czernikowo**

**O C E N A**

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Czernikowo w 2023 r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz. 537) oraz 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2023 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu z następujących punktów monitoringowych:

nr 0463PWOD0045 - Czernikowo, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona  
nr 0463PWOD0674 - Mazowsze, Szkoła Podstawowa,  
nr 0463PWOD0913 - Czernikowo, Urząd Gminy

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań, realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej w następujących punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0045 - Czernikowo, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,  
nr 0463PWOD0047 - Mazowsze, Przychodnia Lekarska,  
nr 0463PWOD0672 - Jackowo, Składowisko odpadów,  
nr 0463PWOD0674 - Mazowsze, Szkoła Podstawowa,  
nr 0463PWOD0913- Czernikowo, Urząd Gminy

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu**

**stwierdza**

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Czernikowo.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU  
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl; [www.gov.pl/psse-torun](http://www.gov.pl/psse-torun)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: [www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna](http://www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna)

## Uzasadnienie

W ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki wody z wodociągu Czernikowo w wyznaczonych punktach monitoringowych. Próbkę wody przebadane zostały w zakresie parametrów grupy A.

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz. 537), prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu Czernikowo w oparciu o sporządzony i uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu harmonogram badań. W ramach monitoringu wewnętrznego do badań laboratoryjnych pobrano i zbadano 8 próbek wody z wodociągu Czernikowo z ww. punktów monitoringowych, w tym 4 próbki w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B i 3 próbki kontrolne.

Przeprowadzone badania wykazały obecność bakterii grupy coli w 1 próbce wody w liczbie 1 jtk w 100 ml wody oraz w 2 próbkach wody 3 jtk w 100 ml wody, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk w 100 ml wody. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w ww. zakresie uległa poprawie i uzyskano wyniki zgodne z wymaganiami rozporządzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Mając powyższe na uwadze w oparciu o § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał stwierdzoną niezgodność za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

W pozostałych próbkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów, określonych w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu Czernikowo po przeprowadzonych działaniach naprawczych w 2023 r., **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza **przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**, dostarczanej w 2023 r. z wodociągu Czernikowo.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Toruniu  
  
Ewa Nowak-Wasicka

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. Wójt Gminy Czernikowo – egz. nr 2  
ul. Słowackiego 12  
87-640 Czernikowo
3. aa AK – egz. nr 3