

KOPIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH

PLAC GRUNWALDZKI 8-10, 40-127 KATOWICE

e-mail: psse.katowice@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-katowice>

Katowice, dnia 8.08.2024 r.

Sekretariat
32 257 04 04

Fax
32 253 24 89

Centrala
32 253 24 60

Sekcja Epidemiologii
32 253 24 99

**Sekcja Higieny
Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku**
32 253 24 82

**Sekcja Higieny
Komunalnej
i Środowiska**
32 253 24 91

Sekcja Higieny Pracy
32 253 24 78

**Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży**
32 253 24 75

**Sekcja
Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego**
32 253 24 87

**Sekcja
Oświaty Zdrowotnej**
32 253 24 79

Sekcja Administracyjna
32 253 24 86

Sekcja Ekonomiczna
32 253 24 85

**Samodzielne
Stanowisko do Spraw
Pracowniczych
i Szkoleń**
32 253 24 71

NS.HKiŚ.9027.4.2.7.2024

Wysokość ul. 9.08.2024.
nr 7028

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40- 098 Katowice

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za okres pierwszego półrocza 2024 roku

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktach monitoringowych na terenie miasta Katowice przez przedsiębiorstwa wodociągowe tj. Katowickie Wodociągi S.A. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
na terenie miasta Katowice
w okresie pierwszego półrocza 2024 roku.

Uzasadnienie

W okresie pierwszego półrocza 2024 roku monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi był prowadzony na terenie miasta Katowice w tak zwanych „punktach zgodności” tj. 52 stałych punktach monitoringowych wyznaczonych na miejskiej sieci dystrybucyjnej przez Katowickie Wodociągi S.A. oraz w 13 punktach próbkobiorczych wyznaczonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. zlokalizowanych w strefie zasilania w wodę miasta Katowice (na tzw. „studniach” wodomierzowych i sieciowych zbiornikach wyrównawczych).

Liczba raportowanych próbek wody pobranych przez Katowickie Wodociągi S.A. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia wynosiła łącznie w pierwszym półroczu 2024 roku:

- 163 próbki do badań fizykochemicznych,
- 162 próbki do badań bakteriologicznych.

Dodatkowo w ramach kontroli urzędowej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w pierwszym półroczu 2024 roku pobrano:

- 42 próbki do badań fizykochemicznych,
- 41 próbek do badań bakteriologicznych.

Wykonano 2 rekontrole w zakresie parametrów fizykochemicznych (mętność, żelazo) oraz 2 rekontrole w zakresie parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C), które nie potwierdziły występowania niezgodności z wymaganiami. W okresie pierwszego półrocza 2024 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał łącznie 203 orzeczenia o przydatności wody do spożycia przez ludzi, które zostały przekazane do Urzędu Miasta w Katowicach.

Po podsumowaniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w okresie pierwszego półrocza 2024 roku stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B woda na terenie miasta Katowice spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i była przydatna do spożycia przez ludzi.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Katowicach**


mgr Jolanta Kolanko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**Starszy Asystent Sekcji
Higieny Komunalnej i Środowiska**


mgr Natalia Klakus