

KOMUNIKAT Nr 41.W.2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie

z dnia 09 grudnia 2024 roku

Na podstawie Sprawozdań z badań wody nr 935/2024 i 936/2024, z uwagi na przekroczenie parametrycznej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C w wodzie z wodociągu Szelejewo, gm. Gąsawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

stwierdził


warunkową przydatność wody do spożycia z Wodociągu Szelejewo, gm. Gąsawa

Woda pobierana bezpośrednio z kranu nadaje się do spożycia po przygotowaniu. Zaleca się jej przygotowanie do przygotowywania potraw, przemywania otwartych zranień oraz do mycia zębów, natomiast może być używana do celów gospodarczo - sanitarnych i higienicznych.

Ze stacji uzdatniania wody w Szelejewie woda dostarczana jest do miejscowości: Głowy, Ryszewko i Szelejewo.

Numer do kontaktu w sprawie jakości wody: 523036221

Po otrzymaniu wyników kolejnych badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie będzie przekazywał aktualne komunikaty.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE

Anna Zaremba-Nowak