



Radom, dnia 27.08.2024r.

HKN.9011.2.408.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
wydana dla wodociągu publicznego w Odechowie gm. Skaryszew

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 688 z dnia 10.07.2024r., 747, 748 z dnia 23.07.2024r., 822, 823 z dnia 07.08.2024r. oraz 885 z dnia 20.08.2024 z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Odechowie gm. Skaryszew (dot. punktów zgodności na sieci wodociągowej tj. PSP Odechów oraz PZOZ Odechów gm. Skaryszew)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
stwierdził
warunkową przydatność wody do spożycia
ze względu na przekroczenia parametru mętność w wodzie pochodzącej
z w/w wodociągu publicznego.

Podwyższenie mętności ma wpływ na wygląd i apetyczność wody. Wywołują ją różne substancje znajdujące się w wodzie w stanie nierozpuszczalnym jako zawiesiny: drobne cząsteczki roślin, mikroorganizmy wodne, glina, ił, drobny piasek, wytrącone związki żelaza i manganu. Zwiększona mętność może w znacznym stopniu zakłócać procesy dezynfekcji wody. Woda do spożycia powinna być klarowna.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
ul. Piaseckiego 15
26-640 Skaryszew
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu


Witold Barwicki