



19.05.2022r Strachocin

WYJAŚNIENIE


Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wymiana kotła C.O. w budynku mieszkalnym w Stójkowie 1” sygnatura: SA.270.13.2022

Skierowane zapytanie do Zamawiającego:

„Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza montaż kotła C.O. stalowego. W chwili obecnej kotły C.O. żeliwne nie są produkowane”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż kotła C.O. stalowego.
Kocioł powinien mieć: minimum 25 KW, być klasy V, posiadać 5 letnią gwarancję oraz ma być opalany drewnem i mieć wymagany osprzęt i regulator.

NADLESNICZY
Nadleśnictwa
Łądek Zdrój

Łukasz Pogoński

Sporządziła:

Patrycja Chilarska
patrycja.chilarska@wroclaw.lasy.gov.pl

tel. +48 74 814 14 41



