

**Pytanie nr 1:** Proszę o określenie stawki vat jaką wykonawca ma zastosować dla poszczególnych lokalizacji ,czy budynki w których wymieniane będą kotły są budynkami przeznaczonymi do celów mieszkalnych w 100% a ich metraż nie przekracza 300m<sup>2</sup>?

**Odpowiedz nr 1:** Należy przyjąć 8 % stawki VAT.

**Pytanie nr 2:** Proszę o określenie rodzaju zasobnika c.w.u: wiszący, stojący, dwupłaszczowy czy z jedną węzownicą?

**Odpowiedz nr 2:** Należy przyjąć zasobnik wiszący lub stojący z węzownicą spiralna.

**Pytanie nr 3:** Proszę o opis dla poszczególnych lokalizacji odnośnie pracy układu centralnego ogrzewania i istniejących naczyń przelewowych, przeponowych dla układu c.o. Czy wszystkie kotły pracują w układzie otwartym ?Czy zamawiający dopuszcza zamknięcia układu c.o.? Czy zamawiający przewidywał wymianę rur wzbiornych oraz naczyń przelewowych dla lokalizacji w których wystąpi taka potrzeba ?

**Odpowiedz nr 3:** Wszystkie kotły pracują w układzie otwartym. Nie przewiduje się zamykania c.o. ze względu to, że w starszych instalacjach mogą pojawić się problemy z wyciekami. Nie przewiduje się wymiany rur wzbiornych oraz naczyń przelewowych. Jeśli wykonawca uzna, że należy zmienić lokalizacje powinien wkalkulować to w cenę. Wykonawca powinien zabezpieczyć pompy i zawory mieszające również od strony wodnej za pomocą filtrów, a jeśli producenci armatury tego wymagają nawet za pomocą filtrów magnetycznych.

**Pytanie nr 4:** Proszę o potwierdzenie iż, zabezpieczenia elektryczne tj. uziemienie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, przepięciowe do gniazd zasilających pompy elektroniczne, oraz armaturę sterującą podzespołami kotłowni w celu utrzymania gwarancji urządzeń i poprawnego działania (zalecenia producentów), dostosowuję zamawiający?

**Odpowiedz nr 4:** Zabezpieczenia elektryczne urządzeń wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie.