



KOMUNIKAT Nr 34/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 2024 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z instalacji wewnętrznej znajdującej się w budynku Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka, ul. Okrzei 4, 78-520 Złocieniec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 25.10.2024 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego- *enterokoki w ilości 5 jtk/100 ml*.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Gmina Złocieniec reprezentowana przez Burmistrza Złocienca, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Drawsku Pomorskim
mgr Małgorzata Janda