

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W JAWORZNIE
43-600 Jaworzno ul. Pocztowa 7**

Tel. (32) 616 40 58

psse.jaworzno@sanepid.gov.pl

<http://www.gov.pl/web/psse-jaworzno>

NS-HK.0912.3.16.3.2024

Jaworzno, dnia 19.06.2024 r.

Sekretariat PSSE

32 616 40 58
32 317 17 84

**Kierownik Oddziału Nadzoru
Sanitarnego**

32 616 31 62

Sekcja Epidemiologii

32 616 41 98
32 317 17 83

**Sekcja Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku**

32 616 37 66
32 317 17 81

**Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska**

32 616 31 62
32 317 17 88

Sekcja Higieny Pracy

32 616 37 66
32 317 17 87

**Stanowisko Pracy ds. Higieny
Dzieci i Młodzieży**

32 317 17 89

**Stanowisko Pracy ds.
Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego**

32 616 69 09

**Samodzielne Stanowisko Pracy
ds. Oświaty Zdrowotnej**

32 317 17 89

Sekcja Ekonomiczna

32 616 69 08

**Sekcja Administracji
Organizacji i Kadr**

32 317 17 85

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIU DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI
W WODZIE PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie informuje, że w próbce wody pobranej w ramach badań parametrów grupy A w dniu 11.06.2024 r. w punkcie – SUW Dobra ul. Podlesie 93 w Jaworznie, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości:

- manganu - 59 µg/l (wartość dopuszczalna - 50 µg/l),

w stosunku do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem woda w ww. punkcie monitoringowym: warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi.

Przekroczenie ww. parametrów może powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W JAWORZNIE**

Bożena Wójcik