

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967z późn. zm.)

Lp.	Pytanie	Odpowiedź MKiŚ
1.	<p>Dlaczego mamy korygować rozliczenia z odbiorcami w okresie od 1 X 2022 do 28 II 2023 skoro ustawa o maksymalnych cenach wchodzi w życie od 1 marca 2023?</p> <p>Czy chodzi o rozliczenie rekompensat otrzymanych za okres od 01-10-2022 do 28-02-2023?</p>	<p>W celu ochrony odbiorców przed negatywnymi skutkami kryzysu energetycznego oraz aby zapobiec nadmiernym i skokowym wzrostom rachunków dla odbiorców ciepła z grup, które powinny być szczególnie chronione, ustawodawca podjął działania mające na celu zminimalizowanie podwyżek cen za ciepło. Przesądzono, że wzrost cen ciepła dla uprawnionych odbiorców ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła w danym systemie ciepłowniczym funkcjonującym w konkretnym systemie ciepłowniczym.</p> <p>Nastąpi korekta rozliczenia za okres od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r. uwzględniająca warunek nieprzekroczenia wzrostu ceny dostawy ciepła o więcej niż 40% w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r., czyli w odniesieniu do ostatniego dnia miesiąca przed rozpoczęciem stosowania ustawy.</p>
2.	<p>Obowiązek poinformowania odbiorcy o najniższej cenie: najniższą ceną dostawcy ciepła do finalnego sprzedawcy jest cena maksymalna, a dla sprzedawcy ciepła jest cena taryfowa. W/w ceny są łączone na podstawie taryfy sprzedawcy i stosowane wobec odbiorców. O jakich cenach informujemy odbiorców?</p>	<p>Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 59 ustawy oraz art. 14 nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw będzie zrealizowany, jeśli sprzedawca ciepła zamieści na swojej stronie internetowej stosowną informację oraz we wskazanym terminie przekaze ją do swoich odbiorców w sposób dotychczas przyjęty w zakresie komunikowania się z nimi.</p> <p>Jeżeli sprzedawca ciepła, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje maksymalną cenę dostawy ciepła, zamieszcza o tym informację na swojej stronie internetowej wraz z podaniem tej ceny, jednostkowej wysokości wyrównania i ceny dostawy ciepła bez wyrównania. Należy też poinformować o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanego wyrównania wraz z podaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła, jednostkowej wysokości wyrównania i ceny dostawy ciepła bez wyrównania.</p>

		Jeżeli sprzedawca ciepła w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stosuje w rozliczeniach z odbiorcami ciepła maksymalną cenę dostawy ciepła, wówczas informuje o cenie ciepła, cenie za zamówioną moc cieplną i cenie nośnika ciepła oraz informację o stawce opłat stałych za usługi przesyłowe i stawce opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawce opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawce opłaty za ciepło, w wysokościach odpowiadających tej maksymalnej cenie dostawy ciepła albo najniższej cenie dostawy ciepła,
3.	Czy na stronie internetowej podajemy informację o cenie jako cena jednoczłonowa czy też z rozbiem na moc zamówioną, cenę ciepła, opłatę stałą za przesył itd?	Jeżeli sprzedawca ciepła w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stosuje w rozliczeniach z odbiorcami ciepła maksymalną cenę dostawy ciepła, w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, informuje odbiorców i zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o cenie ciepła, cenie za zamówioną moc cieplną i cenie nośnika ciepła oraz informację o stawce opłat stałych za usługi przesyłowe i stawce opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawce opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawce opłaty za ciepło, w wysokościach odpowiadających tej maksymalnej cenie dostawy ciepła albo najniższej cenie dostawy ciepła.
4.	Który zakres informacji wskazany w ustawie należy podawać w rachunku dla odbiorcy - zgodnie z art. 59a ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 ustawy nowelizującej?	Jeżeli sprzedawca ciepła, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stosuje maksymalną cenę dostawy ciepła, na rachunku przekazywanym odbiorcy informuje o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanego wyrównania wraz z podaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła, jednostkowej wysokości wyrównania i ceny dostawy ciepła bez wyrównania.
5.	W jakiej formie ma być przedstawiona informacja do odbiorców o różnicy w opłatach?	Informacja o wysokości stosowanych cen ma zostać przekazana zainteresowanym podmiotom i ponawiana w przypadku zmiany cen i stawek opłat, mogących wpłynąć na opłaty dla gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej spółdzielni lub wspólnocie.
6.	Czy przedsiębiorstwo energetyczne którego cena sprzedaży ciepła jest poniżej 140% ceny z 30 września 2022 roku powinno informować o tym na swojej stronie internetowej (ceny i stawki opłat zgodne z obowiązującą taryfą)?	Tak, informacja ma zostać przekazana zainteresowanym podmiotom.

7.	Czy fakturujemy odbiorcom uprawnionym jednoskładnikowo po średniej cenie, czy fakturujemy tak jak zawsze: każdy składnik taryfy oddzielnie?	W sposób dotychczas przyjęty w rozliczeniach, każdy składnik taryfy oddzielnie.
8.	Podmiot zamyka działalność z końcem lutego kiedy składa rozliczenie rekompensaty?	Wniosek o rozliczenie rekompensaty należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.
9.	Czy rozliczenie 31.08.2023 dotyczy okresu od 01.10.2022-28.02.2023?	Tak.
10.	W jaki sposób należy podchodzić do oświadczeń które są nieprawidłowo złożone lub niekompletne (np. nie ma wpisanych wartości procentowych na oświadczeniu), również w kontekście ostatniej aktualizacji ustawy?	Wszystkie oświadczenia, które zostały złożone przed wejściem w życie nowelizacji ww. ustawy zachowują ważność. W przypadku przedłożenia niekompletnego oświadczenia można zwrócić się o jego uzupełnienie lub skorygowanie. Jeśli złożone oświadczenie, mimo niekompletności, posiada informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, należy uznać, że oświadczenie zostało złożone z zachowaniem przepisów prawa. Termin na złożenie oświadczenia przez podmioty, które pomimo ciężącego na nich obowiązku jeszcze tego nie zrobiły upływa 9 marca 2023 r.
11.	Oświadczenia pierwotnie złożone przed odbiorców za okres 10/2022 do 04/2023 nie wymagają korekty uzupełniającej okres do 12/2023? Z jaką datą ma być oświadczenie, gdy nie było złożone?	W przypadku przedłożenia niekompletnego oświadczenia można zwrócić się o jego uzupełnienie lub skorygowanie. Oświadczenie powinno być opatrzone datą bieżącą.
12.	Czy sprzedawcy będą musieli zbierać oświadczenia (uzupełniające), które będą uwzględniać szacunkowe zużycie ilości ciepła do końca roku 2023 r.? (dotychczas były to szacunki do kwietnia 2023 r.)	Nie ma takiej potrzeby, prawidłowo wypełnione oświadczenie powinno zawierać informacje na temat szacowanej ilości (w ujęciu % i GJ), która jest wystarczająca, aby wyliczyć szacunkowe zużycie do końca 2023 r.
13.	Czy przysługuje odbiorcy wyrównanie za okres od października 2022 do lutego 2023 jeżeli nie złożył oświadczenia?	W imieniu wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oświadczenie składa osoba działająca w imieniu i na rzecz tych podmiotów – złożenie tego oświadczenia jest obowiązkowe.
14.	Spółka nie stosowała rekompensat, ale nowe przepisy dotyczące maksymalnej ceny dostawy ciepła będą jej dotyczyć. W jakim terminie	Termin na złożenie oświadczenia przez podmioty, które pomimo ciężącego na nich obowiązku jeszcze tego nie zrobiły upływa 9 marca 2023 r.

	uprawnieni odbiorcy mogą złożyć oświadczenia, aby skorzystać wstecz ze zmiany ustawy, gdyż nie złożyli ich wcześniej?	
15.	Czy wyrównanie za okres od 01.10.2022 do 28.02.2023 jest dla sprzedawcy obowiązkowe czy nie musi z tego korzystać i jednocześnie korygować faktur? Czy wystawienie korekty za okres od 01.10.22 do 28.02.2023 jest obowiązkowe czy można ale nie trzeba? Który zapis ewentualnie reguluje że należy wystawić korekty za ww. okres?	Weryfikacja poziomu stosowanych cen w okresie od 30 września 2022 r. pod względem nieprzekroczenia wzrostu ceny dostawy ciepła o więcej niż 40% i w sytuacji spełnienia warunków dla maksymalnej ceny dostawy ciepła jest obowiązkowa. Rachunki zostaną jednorazowo skorygowane, a nadpłacone środki finansowe zwrócone odbiorcom. Stanowi o tym art. 12e ustawy.
16.	Pytanie odnośnie terminu rozliczenia wyrównania z odbiorcami zaliczkowymi rozliczanymi raz w roku. Czy w rozliczeniu rocznym za 2023 można uwzględnić wyrównanie do ceny maksymalnej?	Zarządy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych mają obowiązek niezwłocznie skorygować dotychczasowe rachunki po uwzględnieniu, przez sprzedawcę ciepła, wyrównania, a informacja o tym fakcie ma zostać dostarczona do zainteresowanych podmiotów - gospodarstw domowych lub podmiotów użyteczności publicznej. W przypadku opublikowania ustalonych już zaliczek za dostarczone ciepło do gospodarstw domowych lub podmiotów użyteczności publicznych, należy niezwłocznie skorygować zaliczki. Informacja o tym fakcie ma być przekazana zainteresowanym podmiotom i ponawiana w przypadku zmiany cen i stawek opłat mogących wpłynąć na opłaty dla gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej.
17.	Czy za okres 01.10.2022- 28.02.2023 należy dla wszystkich grup taryfowych dokonać porównania cen i wyboru ceny najniższej, a następnie wystąpić o wyrównanie, chociaż była już wypłacona rekompensata? Czy też nowy system wprowadzamy dopiero od 01.03.2023r.?	W zakresie art. 12c mogą wystąpić dwa przypadki: 1) Jeżeli cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła, ale niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego: <i>wyrównanie przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości sprzedanego ciepła odbiorcom oraz różnicy między ceną dostawy ciepła i maksymalną ceną dostawy ciepła, powiększony o podatek od towarów i usług;</i>


















- 2) Jeżeli cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła i nie mniejsza niż średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego: *wyrównanie przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości sprzedanego ciepła odbiorcom oraz różnicy między średnią ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe i maksymalną ceną dostawy ciepła, powiększony o podatek od towarów i usług.*



18.	Jaka cena ma być przyjęta jeżeli przedsiębiorstwo niekoncesjonowane przejęło działalność wytwarzania ciepła i dystrybucji bezpośredniej odbiorców końcowych od dnia 01.10.2022?	Wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, miały dotychczas obowiązek stosować mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Od 1 marca 2023 r. mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła, powinien uwzględnić ceny i stawki opłat stosowane w dniu 30 września 2022 r, (nawet, jeżeli podmiot wytwarzający i dostarczający ciepło do odbiorców był innym podmiotem).
19.	Wspólnota mieszkaniowa mała - 8 lokali, ma kotłownię węglową skorzystali z dopłaty węglowej 3000 zł obowiązującej do 30 kwietnia 2023 r. Na nowy sezon chcą skorzystać z rekompensaty do ciepła, ponieważ uważają że te 3000 zł rekompensowało zakup węgla na sezon 2022/2023. Czy mają rację?	Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz maksymalnej ceny dostawy ciepła nie stosuje się do odbiorców w zakresie, w jakim korzystają ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie przepisów wskazanych w ustawie, w tym w zakresie dodatku węglowego, dopłaty do cen gazu, dodatku dla podmiotów wrażliwych lub dodatku dla gospodarstw domowych.
20.	Czy odbiorcami objętymi cenami maksymalnymi jest budynek Gminy, budynek Starostwa, basen, lub hala sportowa jako instytucje użyteczności publicznej?	Wykorzystanie ciepła w zakresie budynków administracyjnych gminy nie przysługuje wsparcie przewidziane ustawą. Aby uzyskać wsparcie, ciepło musi być dostarczane na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach.
21.	Czy osoba fizyczna dla której wystawiane są faktury z NIPem i wg CEIDG pod tym nr NIP prowadzona jest działalność musi składać oświadczenia, gdy podłączony lokal jest mieszkalno-użytkowy ?	Tak, osobę fizyczną należy uznać jako podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i składa ona oświadczenie, którym mowa w ust. 5 przedmiotowej ustawy. Jeśli osoba fizyczna wynajmuje swój lokal z przeznaczeniem na cele komercyjne, wsparcie nie będzie przysługiwać. Ocena zgodności dokonywana jest indywidualnie w oparciu o analizowany stan faktyczny biorący pod uwagę również brak możliwości wyodrębnienia do rozliczenia wyłącznie tych części lokalu mieszkalnego, które służą wykonywaniu działalności gospodarczej.
22.	Jeżeli w budynkach spółdzielni /mieszkań komunalnych mieszczą się lokale inne niż mieszkaniowe to po czyjej stronie leży obowiązek rozliczenia?	Celem ustawy jest ograniczenie opłat za ciepło ponoszonych przez odbiorców ciepła na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej określonych w art. 4 ust. 1 ustawy. W pozostałym zakresie ceny i opłaty są naliczane zgodnie z zawartymi umowami lub przepisami prawa.
23.	Ustawodawca zaznacza, że w rozliczeniach z odbiorcami ceny nie mogą być wyższe niż te publikowane przez URE. W naszej Spółce stosując cenę najniższą wynikającą z art. 3a ust 4 pkt 1, cena za	Dokonując wskazanych w ustawie obliczeń przedsiębiorstwo energetyczne oblicza cenę maksymalną dostawy ciepła wynikającą z cen i stawek opłat za ciepło, moc zamówioną, nośnik oraz opłaty stałej i

	<p>zamówioną moc, ciepło i nośnik (obrót) będzie wyższa od cen publikowanych przez URE.</p>	<p>zmiennej za usługi przesyłowe obowiązujące na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%.</p> <p>Jeżeli w stosowanej taryfie albo w cenach i stawkach ustalonych przez przedsiębiorstwo któraś z cen i stawek przyjmuje wartość niższą niż maksymalna, przedsiębiorstwo jest obowiązane w rozliczeniach z odbiorcami stosować tę cenę lub stawkę.</p> <p>Dokonując tych obliczeń przedsiębiorstwo energetyczne otrzymuje jednoczłonową cenę dostawy ciepła wyznaczoną z cen i stawek opłat w stosowanej taryfie oraz jednoczłonową maksymalną cenę dostawy ciepła jako wynik powstały na podstawie cen i stawek maksymalnych, o których mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 albo w art. 3a ust. 3 pkt 1 ustawy, które stanowią podstawę do ubiegania się o wyrównanie.</p>
<p>24.</p>	<p>Cena za MW mocy zamówionej w aktualnej taryfie jest niższa niż we wrześniu 2022. W okresie grzewczym najkorzystniejsze będzie stosowanie ceny maksymalnej jednak poza okresem grzewczy korzystniejsza będzie cena z rekompensatą. Stwierdzenie, co jest korzystniejsze będzie możliwe po zakończeniu danego miesiąca. Jakie ceny ogłosić i jakie ceny stosować wobec Odbiorców? Bez podziału na grupy taryfowe?</p>	<p>Z uwagi na interes odbiorcy, priorytetem realizacji przepisów ustawy jest maksymalne ograniczenie ponoszonych przez niego opłat za ciepło. Toteż Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do przeprowadzenia porównania cen jednoczłonowych, o którym mowa w art. 3a ust. 4.</p> <p>4. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła, o której mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 2, jest w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym albo 2) ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym <p>- przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym okresie rozliczeniowym, cenę najniższą z określonych w pkt 1 i 2.</p> <p>Konieczne jest porównanie trzech jednoczłonowych cen dostawy ciepła dla systemu ciepłowniczego:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • maksymalnej ceny dostawy ciepła, określonej w art. 2 ust 5c, obliczonej zgodnie z art. 3a ust 2 pkt 1 • ceny dostawy wynikającej z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensata powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym • ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie cen i stawek z obowiązującej taryfy. <p>.</p> <p>W przypadku, gdy najniższą ceną dla systemu ciepłowniczego okaże się maksymalna cena dostawy ciepła to przedsiębiorstwo energetyczne stosuje ceny lub stawki nie wyższe niż stosowane w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększone o 40%. W przypadku, gdy cena lub stawka stosowana w aktualnie obowiązującej taryfie lub cenniku dla danej grupy taryfowej jest niższa od ceny stosowanej w dniu 30 września 2022 r., powiększonej o 40%, należy stosować cenę lub stawkę niższą.</p>
25.	Czy należy uwzględnić opłatę przesyłową wg taryfy czy opublikowaną przez URE?	<p>W przypadku, gdy najniższą ceną dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cena dostawy wynikająca z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensata powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe; • cena dostawy ciepła obliczona na podstawie cen i stawek z obowiązującej taryfy <p>- to opłatę przesyłową należy określić na podstawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie zgodnie z podziałem na grupy taryfowe.</p> <p>W przypadku, gdy najniższą ceną dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego jest maksymalna cena dostawy ciepła to należy stosować ceny lub stawki nie wyższe niż stosowane w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększone o 40%. W przypadku, gdy cena lub stawka stosowana w aktualnie obowiązującej taryfie lub cenniku dla danej grupy taryfowej jest niższa od ceny stosowanej w dniu 30 września 2022 r., powiększonej o 40%, należy stosować cenę lub stawkę niższą.</p>

		<p>Najniższa cena- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o opłaty przesyłowe</p> <p>Opłaty za ciepło dostarczone do budynku przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmują:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Opłatę za ciepło [zł/GJ]</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Opłatę za moc zamówioną [zł/MW]</td> <td>103,82 zł/GJ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Opłatę za nośnik ciepła [zł/m3]</td> <td>150,95 zł/GJ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Opłatę stałą za usługę przesyłową [zł/MW]</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Opłatę zmienną za usługę przesyłową [zł/GJ]</td> <td></td> </tr> </table> <p>Sprzedawca wobec odbiorców ciepła stosuje ceny lub stawki wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym.</p> <p>Wyliczenie zgodnie z dotychczasowym modelem</p>		Opłatę za ciepło [zł/GJ]			Opłatę za moc zamówioną [zł/MW]	103,82 zł/GJ		Opłatę za nośnik ciepła [zł/m3]	150,95 zł/GJ		Opłatę stałą za usługę przesyłową [zł/MW]			Opłatę zmienną za usługę przesyłową [zł/GJ]	
	Opłatę za ciepło [zł/GJ]																
	Opłatę za moc zamówioną [zł/MW]	103,82 zł/GJ															
	Opłatę za nośnik ciepła [zł/m3]	150,95 zł/GJ															
	Opłatę stałą za usługę przesyłową [zł/MW]																
	Opłatę zmienną za usługę przesyłową [zł/GJ]																
26.	Przedsiębiorca niekoncesjonowany zmieniał kilkakrotnie taryfę w okresie do końca lutego, jak liczyć w takim przypadku wyrównanie?	We wniosku o wypłatę wyrównania należy brać pod uwagę każdy okres obowiązywania danej taryfy oddzielnie.															
27.	Do wyliczenia najniższej ceny dla odbiorców, porównujemy ceny jednoczłonowe na każdą grupę taryfową czy na system ciepłowniczy?	Konieczne jest porównanie trzech jednoczłonowych cen dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego: <ul style="list-style-type: none"> • maksymalnej ceny dostawy ciepła, określonej w art. 2 ust 5c, obliczonej zgodnie z art. 3a ust 2 pkt 1 • ceny dostawy wynikającej z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym • ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie cen i stawek z obowiązującej taryfy. 															
28.	Jak wyliczyć rekompensatę, jeśli cena powiększona o 40 % jest wyższa od ceny 103,82 dla węgla i 150 dla paliw gazowych?	System rekompensat zostaje zakończony w dniu 28.02.2023 r. Od dnia 1 marca 2023 r. obowiązuje mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła, a przedsiębiorstwa energetyczne mogą ubiegać się o wyrównania.															

29.	Czy urzędnicy będą szacować cenę, którą podaje przedsiębiorca niekoncesjonowany?	Nie, przedsiębiorstwo energetyczne nie posiadające koncesji i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła: <ol style="list-style-type: none"> 1) ustala samodzielnie dla każdej grupy taryfowej maksymalne wartości ceny oraz stawek opłat uwzględniając 40% wzrostu w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych w danym systemie ciepłowniczym w dniu 30 września 2022 r.; 2) oblicza maksymalną cenę dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego, 3) w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, ceny i stawki opłat nie wyższe niż maksymalne wartości ceny oraz stawek opłat uwzględniając 40% wzrostu
30.	Jak należy rozliczać rekompensaty: za poszczególne miesiące, w okresie kwartalnym czy inaczej? Czy można zrobić rozliczenie na bieżąco, czy też dopiero po wypłacie rekompensat za wszystkie wnioskowane okresy? W ustawie określono termin do dnia 31 sierpnia 2023 r.?	Wniosek o (końcowe) rozliczenie rekompensaty należy złożyć jednorazowo, za cały okres obowiązywania wsparcia, do dnia 31 sierpnia 2023 r.
31.	Czy w okresie październik - luty też stosuje się ceny nie wyższe niż maksymalne ?	Tak
32.	Kogo dotyczy art. 16 ustawy? Czy dotyczy on przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo tzn. posiadającego własne źródło ciepła i prowadzące przesyłanie i dystrybucję ciepła do odbiorcy końcowego?	W przypadku gdy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. średnia cena wytwarzania ciepła, obliczona przez sprzedawcę ciepła nie przekroczyła w danym systemie ciepłowniczym średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, i w odniesieniu do źródła ciepła w tym systemie, w tym okresie, została zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami, średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, w rozliczeniu z wytwórcą, który wytwarzał ciepło w tym źródle, będzie możliwość ubiegania się o wypłacenie rekompensaty.
33.	Co w przypadku, gdy odbiorcy ciepła mają własną sieć przesyłową? Jakie wówczas ceny ciepła należy porównać?	W umowie sprzedaży ciepła powinna zostać uwzględniona granica dostawy. Jest to jednym z kryteriów podziału na grupy taryfowe. Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane w okresie od dnia 1

		marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej stosowanej taryfy, nie wyższych niż ceny i stawki stosowane w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększone o 40%.
34.	Kto zwróci się o wyrównanie, w przypadku, gdy wytwórca i podmiot przesyłający to dwa różne przedsiębiorstwa?	O wyrównanie może się ubiegać zdefiniowane w ustawie przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła.
35.	Gmina zabezpieczyła środki na wypłatę rekompensat. Jak wygląda składanie wniosku o wypłatę wyrównań?	Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków w przypadku środków na wypłatę wyrównań dla pierwszego kwartału 2023 r. w terminie do 2 marca 2023 r. Gmina składa wniosek o przyznanie środków w przypadku środków na wypłatę wyrównań dla pozostałych kwartałów do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał (w terminie 50 dni od dnia złożenia tego wniosku gmina może złożyć jego korektę).
36.	Cena dostawy ciepła w systemie jest niższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła w systemie. Cena dostawy policzona dla jednej z pięciu grup taryfowych jest wyższa od ceny maksymalnej policzonej dla tej grupy taryfowej. Czy w tym momencie stosujemy dla tej jednej grupy cenę maksymalną? (wszystkie ceny dużo poniżej ceny z rekompensatą)	Jeżeli najniższą ceną dla systemu jest cena dostawy ciepła- przedsiębiorstwo stosuje wobec odbiorców ceny i stawki z obowiązującej i stosowanej w okresie rozliczeniowym taryfy zgodnie z podziałem na grupy taryfowe określonym w tej taryfie.
37.	Czy w przypadku, gdy maksymalne stawki są wyższe niż wynikające ze średniej ceny ciepła z rekompensatą, to nadal stosujemy dla odbiorców stawki wynikające ze średniej ceny ciepła z rekompensatą?	Jeżeli najniższą ceną dla systemu jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla danego systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym- przedsiębiorstwo stosuje wobec odbiorców ceny lub stawki wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (wyliczenie zgodnie z dotychczasowym modelem), powiększone o stawkę opłat za usługi przesyłowe określoną na podstawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie zgodnie z podziałem na grupy taryfowe.
38.	Czy jeżeli opłata za ciepło wzrosła o 60%, ale cena dostawy ciepła dla systemu nie jest wyższa od ceny maksymalnej, to w rozliczeniach z odbiorcami na fakturach ma się pojawiać ta wyższa cena ciepła i wszystkie pozostałe składniki z zatwierdzonej taryfy?	Jeżeli najniższą ceną dla systemu jest cena dostawy ciepła- przedsiębiorstwo stosuje wobec odbiorców ceny i stawki z obowiązującej i stosowanej w okresie rozliczeniowym taryfy zgodnie z podziałem na grupy taryfowe określonym w tej taryfie.

39.	Czy wyliczając cenę dostawy ciepła, średnią cenę dostawy ciepła oraz maksymalną cenę dostawy ciepła dla danej taryfy stosuje się ilości GJ i zamówioną moc cieplną z tej taryfy?	<p>Dla obliczenia maksymalnej ceny dostawy ciepła przyjmuje się sumę planowanych przychodów jak i ilość sprzedanego ciepła, kalkulowane na podstawie wielkości planowanych, które zostały uwzględnione we wniosku o zatwierdzenie obowiązującej i stosowanej taryfy dla ciepła na dzień 30.09.2022 r.</p> <p>Cena dostawy ciepła jest to cena z zatwierdzonej taryfy Prezesa URE lub obowiązującego cennika.</p> <p>Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą należy wyliczyć zgodnie z dotychczasowym modelem (art. 3 ustawy).</p>										
40.	Od października 2022 r. stosujemy średnią cenę ciepła z rekompensatą w stawce 137,70 netto za 1 GJ, i 7 500 zł dla zamówionej mocy cieplnej za 1 Mg na rok, Obliczona cena maksymalna dla naszej taryfy Z 30 września 2022 r. to 170 zł netto. Moje pytanie brzmi jaką cenę stosujemy wobec odbiorców i czy należy nam się wyrównanie? Czy stosujemy nadal cenę ciepła z rekompensatą i składamy wniosek do tej pory obowiązujący?	<p>Jeżeli najniższą ceną dla systemu jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla danego systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym- przedsiębiorstwo stosuje wobec odbiorców ceny lub stawki wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (wyliczenie zgodnie z dotychczasowym modelem), powiększone o stawkę opłat za usługi przesyłowe określoną na podstawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie zgodnie z podziałem na grupy taryfowe.</p> <div data-bbox="1198 981 2047 1398"> <p>Najniższa cena- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o opłaty przesyłowe</p> <p>Opłaty za ciepło dostarczone do budynku przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmują:</p> <table border="1"> <tr> <td>Opłatę za ciepło [zł/GJ]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opłatę za moc zamówioną [zł/MW]</td> <td>103,82 zł/GJ</td> </tr> <tr> <td>Opłatę za nośnik ciepła [zł/m3]</td> <td>150,95 zł/GJ</td> </tr> <tr> <td>Opłatę stałą za usługę przesyłową [zł/MW]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opłatę zmienną za usługę przesyłową [zł/GJ]</td> <td></td> </tr> </table> <p>Sprzedawca wobec odbiorców ciepła stosuje ceny lub stawki wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym.</p> <p>Wyliczenie zgodnie z dotychczasowym modelem</p> </div>	Opłatę za ciepło [zł/GJ]		Opłatę za moc zamówioną [zł/MW]	103,82 zł/GJ	Opłatę za nośnik ciepła [zł/m3]	150,95 zł/GJ	Opłatę stałą za usługę przesyłową [zł/MW]		Opłatę zmienną za usługę przesyłową [zł/GJ]	
Opłatę za ciepło [zł/GJ]												
Opłatę za moc zamówioną [zł/MW]	103,82 zł/GJ											
Opłatę za nośnik ciepła [zł/m3]	150,95 zł/GJ											
Opłatę stałą za usługę przesyłową [zł/MW]												
Opłatę zmienną za usługę przesyłową [zł/GJ]												

W przypadku, o którym mowa w art. 3a ust. 4, wyrównanie oblicza się jako iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3, i najniższą ceną, o której mowa w art. 3a ust. 4, oraz ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o podatek od towarów i usług.



41. Czy maksymalna cena dostawy ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 oraz art. 3a ust. 3 pkt 2 Ustawy ma zostać ustalona przez przedsiębiorstwo jako jedna cena dla całego systemu ciepłowniczego czy też mają być to osobne ceny dla każdej grupy taryfowej (przepis art. 3a ust. 2 pkt 1 posługuje się liczbą mnogą „ceny”, ale już w ust. 3 pkt 2 jest liczba pojedyncza)? Jeśli maksymalna cena ma być ustalona dla każdej grupy taryfowej osobno to czy należy przyjąć, że pod system obniżenia cen zgodnie z ustawą mogą wejść tylko niektóre grupy taryfowe w

ETAP I

Sprzedawca ciepła w Państwa przypadku OPEC Gdynia w I etapie jest zobowiązany do porównania 3 jednoskładnikowych cen dla danego systemu:

jednym systemie ciepłowniczym oraz, że poszczególne grupy będą miały różne ceny wskazane w art. 3a ust. 4 Ustawy?

- maksymalnej ceny dostawy ciepła, określonej w art. 2 ust 5c, obliczonej zgodnie z art. 3a ust 2 pkt 1;
- średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym;
- ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym.

ETAP II

Możliwe są 3 warianty:

Wariant I- najniższą ceną dla systemu jest cena dostawy ciepła- przedsiębiorstwo stosuje wobec odbiorców ceny i stawki z obowiązującej i stosowanej w okresie rozliczeniowym taryfy zgodnie z podziałem na grupy taryfowe określonym w tej taryfie;

Wariant II- najniższą ceną dla systemu jest maksymalna cena dostawy ciepła- przedsiębiorstwo stosuje ceny lub stawki nie wyższe niż stosowane w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększone o 40%. W przypadku, gdy cena lub stawka stosowana w aktualnie obowiązującej taryfie lub cenniku dla danej grupy taryfowej jest niższa od ceny stosowanej w dniu 30 września 2022 r., powiększonej o 40%, należy stosować cenę lub stawkę niższą;


Wariant III- najniższą ceną dla systemu jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla danego systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym- przedsiębiorstwo stosuje wobec odbiorców ceny lub stawki wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (wyliczenie zgodnie z dotychczasowym modelem), powiększone o stawkę opłat za usługi przesyłowe określoną na podstawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie zgodnie z podziałem na grupy taryfowe.

42. Jeżeli średnia cena na wytwarzaniu wynosi 100 zł/GJ, a na przesyle 10 zł/GJ to mamy obniżyć cenę do maksymalnej 103 zł (dotyczy opału węglowego) i czy trzeba to wyrównać od 1.10.2022 jeżeli wzrost był mniejszy niż 40%?


W przypadku, gdy w okresie od 1 października 2022 r. do 28 stycznia 2023 r. stosowano cenę ciepła niższą niż maksymalna cena dostawy ciepła, wówczas wyrównanie za ten okres nie przysługuje.

Niemniej, w okresie 1.10.22-28.02.23 mogą wystąpić następujące przypadki:

- 1) Jeżeli cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła, ale niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego:
wyrównanie przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości sprzedanego ciepła odbiorcom oraz różnicy między ceną dostawy ciepła i maksymalną ceną dostawy ciepła, powiększony o podatek od towarów i usług;



- 2) Jeżeli cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła i nie mniejsza niż średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego:
wyrównanie przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości sprzedanego ciepła odbiorcom oraz różnicy między średnią ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią

		<p><i>stawkę opłaty za usługi przesyłowe i maksymalną ceną dostawy ciepła, powiększony o podatek od towarów i usług.</i></p>  <p>— cena dostawy ciepła</p> <p>— maksymalna cena dostawy ciepła</p> <p>— średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o opłaty przesyłowe</p>
43.	Czy ceny za przesył liczyć dla każdej grupy przesyłowej czy wyliczyć jedną dla wszystkich?	<p>W przypadku, gdy najniższą ceną dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cena dostawy wynikająca z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe; • cena dostawy ciepła obliczona na podstawie cen i stawek z obowiązującej taryfy <p>- to opłatę przesyłową należy określić na podstawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie zgodnie z podziałem na grupy taryfowe.</p> <p>W przypadku, gdy najniższą ceną dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego jest maksymalna cena dostawy ciepła to należy stosować ceny lub stawki nie wyższe niż stosowane w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększone o 40%. W przypadku, gdy cena lub stawka stosowana w aktualnie obowiązującej taryfie lub cenniku dla danej grupy</p>

		taryfowej jest niższa od ceny stosowanej w dniu 30 września 2022 r., powiększonej o 40%, należy stosować cenę lub stawkę niższą.
44.	Co w przypadku gdy cena stosowana (w obszarze wytwarzania) za GJ przekracza cenę maksymalną, podczas gdy jednoczłonowa nie przekracza ceny maksymalnej jednoczłonowej?	Jeżeli najniższa jest cena dostawy ciepła to wobec odbiorców stosuje się ceny i stawki z obowiązującej i stosowanej w okresie rozliczeniowym taryfy.
45.	Czy w przypadku korzystania z obcych źródeł ciepła dystrybutor ma zwiększyć o 40% ceny z września 2022 r. czy zachować te ceny bez zmian? Ceny za wytwarzanie wyliczane są wg algorytmu uwzględniającego ceny jednostkowe poszczególnych źródeł ciepła (wytwórców)?	W przypadku, gdy najniższą ceną dla systemu jest maksymalna cena dostawy ciepła, to sprzedawca ciepła wobec odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, jest zobowiązany stosować ceny i stawki nie wyższe niż ceny i stawki stosowane w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększone o 40%.
46.	Przedsiębiorstwo aktualnie stosujące w rozliczeniach z odbiorcami ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą po 1 marca utrzymuje obecnie stosowane ceny do momentu zmiany taryfy - nie ma konieczności wyliczania nowych cen ciepła z rekompensatą i na dotychczasowych zasadach rozlicza rekompensatę z Zarządcą Rozliczeń SA do 31 grudnia bądź zmiany taryfy dla ciepła?	<p>ETAP I</p> <p>Sprzedawca ciepła w Państwa przypadku w I etapie jest zobowiązany do porównania 3 jednoskładnikowych cen dla danego systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maksymalnej ceny dostawy ciepła, określonej w art. 2 ust 5c, obliczonej zgodnie z art. 3a ust 2 pkt 1; • średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym; • ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym. <p>ETAP II</p> <p>Możliwe są 3 warianty:</p> <p>Wariant I- najniższą ceną dla systemu jest cena dostawy ciepła- przedsiębiorstwo stosuje wobec odbiorców ceny i stawki z obowiązującej i stosowanej w okresie rozliczeniowym taryfy zgodnie z podziałem na grupy taryfowe określonym w tej taryfie;</p>

		<p>Wariant II- najniższą ceną dla systemu jest maksymalna cena dostawy ciepła- przedsiębiorstwo stosuje ceny lub stawki nie wyższe niż stosowane w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększone o 40%. W przypadku, gdy cena lub stawka stosowana w aktualnie obowiązującej taryfie lub cenniku dla danej grupy taryfowej jest niższa od ceny stosowanej w dniu 30 września 2022 r., powiększonej o 40%, należy stosować cenę lub stawkę niższą;</p> <p>Wariant III- najniższą ceną dla systemu jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla danego systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym- przedsiębiorstwo stosuje wobec odbiorców ceny lub stawki wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (wyliczenie zgodnie z dotychczasowym modelem), powiększone o stawkę opłat za usługi przesyłowe określoną na podstawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie zgodnie z podziałem na grupy taryfowe</p>
47.	<p>Czy cena maksymalna obejmuje także PE (wytwórcę), które nie ma bezpośrednich umów z odbiorcami tj. PE (wytwórca) bez własnej sieci, który sprzedaje i dostarcza ciepło do dystrybutora a ten do odbiorcy końcowego. Wydaje się, że w/w PE (wytwórca) będzie zwolnione z ceny maksymalnej i powinno ją stosować tylko PE zajmujące się dystrybucją. Niemniej, ustawa nie jest precyzyjna w tym zakresie, bowiem w art. 3a jest mowa o każdym PE, który prowadzi działalność w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom uprawnionym, a każdy PE ma taką działalność w PKD, ale nie każdy PS wykonuje jej rzeczywiście (np. nie ma własnych umów na sprzedaż do odbiorców końcowych, te umowy ma PE dystrybutor)?</p>	<p>Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne wykonuje działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 to przepisy ustawy są obowiązujące.</p>
48.	<p>W miesiącu styczniu 2023 przedsiębiorstwo wprowadziło do stosowania od 23 stycznia nowe ceny za ciepło, które przekroczą ceny maksymalne, czy mamy w odniesieniu do odbiorców przeliczać średniomiesięczną cenę za styczeń za ciepło, która będzie niższa od ceny maksymalnej i wtedy nie przysługuje wyrównanie, czy też od dnia 23 stycznia mamy</p>	<p>W przypadku, gdy cena dostawy jest ceną najniższą do 23 stycznia, to do tego okresu należy stosować ww. cenę wobec odbiorców.</p> <p>Od 23 stycznia 2023 r. należy zastosować ceny maksymalne i za okres od 23 stycznia złożyć wnioski o wyrównanie.</p>

	zastosować ceny maksymalne i od tego dnia złożyć wniosek o wyrównanie?	
49.	Czy wyliczając średnią cenę z rekompensatą stosuje ceny z taryfy z rekompensatą ustalone na przepisach obecnie obowiązujących. W taryfie mamy zastosowany algorytm, dla kotłowni miałowej i kogeneracji, gdzie rekompensata przysługiwała tylko do źródła miałowego?	Sprzedawca wobec odbiorców ciepła stosuje ceny lub stawki opłat wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym- wyliczenie należy przeprowadzić zgodnie z dotychczasowym modelem (art. 3 ustawy).
50.	Jeśli podmiot nie ma w taryfie ceny dostaw jak wyliczy wysokość wyrównania?	Przedsiębiorstwo stosuje tylko te ceny i stawki, które są wprowadzone do rozliczeń z odbiorcami.