



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 17.07.2023r.

OHK.9022.1.263.2023.DŁ.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska za miesiąc czerwiec 2023r.

Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem, a w szczególności:

1. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000178 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 2023005254 pobranej w dniu 02.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000178 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 2023006001 pobranej w dniu 26.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 2023005732 pobranej w dniu 19.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r. próbek wody nr 2023005567 i nr 2023005858 pobranych w dniach 13.06.2023r. oraz 21.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku
5. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 2023005744 pobranej w dniu 19.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
6. sprawozdanie z badań PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 2023005590 pobranej w dniu 14.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,

7. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 2023005413 pobranej w dniu 07.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
8. sprawozdanie z badań nr próbki wody nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 2023005194 pobranej w dniu 01.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
9. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r. próbek wody nr 2023005480 i nr 2023005638 pobranych w dniach 12.06.2023r. oraz 15.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
10. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005991 pobranej w dniu 26.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
11. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005298 pobranej w dniu 05.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
12. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005353 pobranej w dniu 06.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
13. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005855 pobranej w dniu 21.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
14. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005808 pobranej w dniu 20.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
15. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005591 pobranej w dniu 14.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
16. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005479 pobranej w dniu 12.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku
17. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023006080 pobranej w dniu 27.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
18. sprawozdania z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005637 pobranej w dniu 15.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
19. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005297 pobranej w dniu 05.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku

20. sprawozdanie z badań PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005589 pobranej w dniu 14.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
21. sprawozdanie z badań PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 2023005992 pobranej w dniu 26.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody do badań z instalacji wodociągowej w punktach zgodności w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Gdańskie Wodociągi S.A. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdańsku

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80-803 Gdańsk – (w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych) wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /UMGDA/SkrytkaESP - z prośbą o poinformowanie mieszkańców

Do wiadomości:

1. Gdańskie Wodociągi S.A.
ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk
2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk – (w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych) wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /GIWK/SkrytkaESP

3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański – (w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych) wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /piwprus/SkrytkaESP
4. a/a
DŁ