

Komunikat Nr 1/2022


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

W dniu 10.06.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysokim wzrostem ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C w ilości >300 jtk/1ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie nakazał doprowadzić jakość wody w zakresie kwestionowanego parametru mikrobiologicznego - ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C do wartości zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda z wodociągu lokalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.



Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalety.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie.

link do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie:
<https://www.gov.pl/web/psse-dzialdowo>