



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POLKOWICACH**

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POLKOWICACH**

ul. Rynek 22, 59-100 Polkowice, e-mail: psse.polkowice@sanepid.gov.pl
Centrala (76)746-22-46 Dyrektor (76)746-22-46 wew.103 Fax (76)746-22-47
tel. alarmowy: 669-166-699 REGON: 390716992 NIP: 692-21-99-102

HK.9011.1.21.2022.EJ

Polkowice, dnia *15 grudnia* 2022r.

**KOMUNIKAT NR 2/2022 DLA KONSUMENTÓW
W SPRAWIE JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach, działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z 2022r. poz. 655, 1700), § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

zawiadamia konsumentów wody wodociągowej z Chocianowa, iż na podstawie analiz sprawozdań z badań wody pobranej w dniach 12.10.2022r., 03.11.2022r. przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych i Transportu Publicznego Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 59-140 Chocianów

stwierdza

WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Woda w badanym zakresie, pod względem: fizykochemicznym nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywne stężenie żelaza.

Zarządca wodociągu Zakład Usług Komunalnych i Transportu Publicznego i Sp. z o.o. 59-140 Chocianów, ul. Głogowska 14 prowadzi działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Polkowicach

lek. wet. Zenona Jasiurkowska

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI