



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

**Komunikat Nr 1
PPIS w Lipnie z dnia 28.04.2023r.**


**dotyczący zaleceń w związku ze stwierdzeniem:
wykrycia obecności *Enterokoków*
w wodzie
z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Dobrzyń nad Wisłą zaopatrującego miejscowości Bachorzewo, Dobrzyń nad Wisłą, Dyblin, Dyblinek, Głowczyn, Kamienica, Lenie Wielkie, Michałkowo, Strachoń, Zbyszewo, Wierznica, Wierzniczka, gm. Dobrzyń nad Wisłą w powiecie lipnowskim stwierdzono obecność Enterokoków

Woda jest nieprzydatna do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości będą zaopatrywani przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez zapewnienie wody konfekcjonowanej lub dowożonej w zbiornikach.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie**
Anna Zębrowska