

DSI.0411.1.2020.MJ

Warszawa, 31 sierpnia 2020 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: zapytania o wartość szacunkową, którego przedmiotem jest zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup i dostawę urządzeń zasilania gwarantowanego UPS.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 sierpnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści zapytania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:

Jako potencjalnie zainteresowany wykonawca startem w postępowaniu zwracam się z pytaniami:

- 1) *Proszę o podanie szczegółowych wymiarów tj: długość, szerokość i wysokość oczekiwanego zasilacza UPS. Obecnie podają Państwo głębokość określoną jako 630mm max. Oczywiście są takie zasilacze na rynku ale dla mocy 3kVA i żądanej wysokości 2U nie będą mieć akumulatorów w środku a jedynie w dodatkowym module bateryjnym. Całość więc zajmie 2U zasilacz i 2U moduł bateryjny. Zasilacz o żądanych przez Państwa parametrach (głębokość) i podanej pojemności akumulatorów musiałby zająć co najmniej 3U.*

Ze względu na krótki czas na złożenie oferty proszę o pilną odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania „Zakup i dostawa urządzeń zasilania gwarantowanego UPS – szacowanie kosztów”, chciałem prosić o odpowiedź na pytanie:

Co Państwo rozumiecie poprzez określenie: „Wykrywanie obecności wody”:

- *czujnik wilgotności?*
- *czujnik zalania?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poprzez określenie „wykrywanie obecności wody” rozumie czujnik zalania. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż czujnik środowiskowy ma posiadać także funkcjonalność czujnika wilgotności.

Jakub Zawierucha

Dyrektor

Dział Systemów Informatycznych