



## KOMUNIKAT NR 12

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 05.05.2023 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Starych Biskupicach (gm. Słubice) zaopatrującego miejscowość Stare Biskupice, Nowe Biskupice, Drzecin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach podstawie sprawozdań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody z w/w wodociągu publicznego informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie parametru fizykochemicznego mangan. Przekroczenia ww. parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody.

**Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do spożycia i celów higieniczno – sanitarnych.**



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*

Z upoważnienia Państwowego  
Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego w Słubicach  
*L. Kandel - Płaza*  
mgr inż. Liliana Kandel - Płaza