



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w CHEŁMIE**

22-100 CHEŁM, ul. Szpitalna 48  
Tel. centr.: (082) 565 34 21, 565 34 22, FAX (082) 565 30 13  
Tel. dyr: (082) 565 42 21 e-mail: psse.chełm@pis.gov.pl

Chełm, dnia 13 sierpnia 2021 r.

NS-HK.903.1.40.4.2021

**KOMUNIKAT**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że w dniu 13 sierpnia 2021r. została wydana decyzja znak: NS-HK.903.1.40.4.2021 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Marysinie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Marysin oraz część miejscowości Adamów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie po zapoznaniu się z cząstkowym raportem zbiorczym z badań nr WD/0413-0416/21/Z z dnia 13 sierpnia 2021 r. próbek wody pobranych 12 sierpnia 2021r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Marysinie, z następujących punktów pobrań: Hydrofornia – Marysin, Mieszkanie prywatne – Marysin 102, Mieszkanie prywatne – Marysin 97, stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną zawartość Liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli (punkty pobrania – Hydrofornia – Marysin – Liczba Escherichia coli - 1 – **jkt/100 ml**, liczba bakterii grupy coli; **41 – NLP/100 ml**; Mieszkanie prywatne – Marysin 102 - Liczba Escherichia coli; **3 – jkt/100 ml**, liczba bakterii grupy coli; **45 – NLP/100 ml**; Mieszkanie prywatne – Marysin 97 - Liczba Escherichia coli; **1 – jkt/100 ml**, liczba bakterii grupy coli; **36 – NLP/100 ml**; wartość dopuszczalna – Liczba Escherichia coli - **0 jkt/100 ml**, wartość dopuszczalna liczba bakterii grupy coli – **0 NLP/100 ml**).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie zezwala na utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz umożliwienia mieszkańcom korzystania z wody do celów sanitarnych. Jednocześnie działając w trosce o zdrowie konsumentów PPIS w Chełmie informuje, że poza brakiem przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, nie należy jej stosować w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów.

Zarządca Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Marysinie podjął już działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości. Podjęte zostały również działania mające na celu zapewnienie zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego w Chełmie  
  
mgr inż. Grzegorz Mierak  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego