



Zwoleń, 1.08.2024 r.

SHK.903.1.77.2024

### KOMUNIKAT NR 18.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleń informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Lipinach, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 29.07.2024 r., wykazały, że:

**woda pochodząca z wodociągu publicznego w Lipinach  
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleń na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań nr 1385/S z dnia 1.08.2024 r. stwierdził, że woda do spożycia nie spełnia wymagań określonych w części C tabela nr 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametrów: **Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (wartość 158 [j.t.k.]) oraz Bakterie grupy coli (wartość 2 [j.t.k.]).**

Wodociąg zaopatruje ok. 2612 osób i produkuje ok. 133,39 m<sup>3</sup> wody/dobę.

**Woda do spożycia przez ludzi wymaga przegotowania**

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zwoleń pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-zwolen> oraz numerem telefonu: 48 676 23 12.