



Białobrzegi 11.08.2023 r.

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Starej Błotnicy

zaopatrującego ludność następujących miejscowości: *Chruściechów, Czyżówka, Jakubów, Kaszów, Łępin, Nowy Gózd, Nowy Kadłubek, Nowy Kielbów, Pągowiec, Pierzchnia, Ryki, Siemiradz, Stara Błotnica, Stare Siekluki, Stare Żdżary, Stary Gózd, Stary Kadłub, Stary Kadłubek, Stary Kielbów, Stary Kobylnik, Stary Osów, Stary Sopot, Grodzisko, Tursk, Żabia Wola,*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach informuje, że w badaniach jakości wody z Wodociągu Stara Błotnica stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo została dopuszczona do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach
KIEROWNIK SEKCJI HŻŻ
Irena Kadzińska