



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.49.2022.AP

Bytów, dnia 10.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY BAWARNICA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu sieciowego Bawarnica** wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu są **Gmina Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo**.

Wodociąg sieciowy Bawarnica zaopatruje w wodę miejscowości: **Bawarnica, Nowa Wieś, Chośnica** – łącznie **363** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi **20 m³**.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Bawarnica budynek prywatny
- instalacja wodociągowa – Chośnica budynek prywatny
- instalacja wodociągowa – budynek hufdorni;

Na przestrzeni 2021 roku pobrano łącznie **4** próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Bawarnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Bawarnica

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Kręfft

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Parchowo
2. a/a AP

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.50.2022.AP

Bytów, dnia 10.03.2022 r

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY GOŁCZEWO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Gołczewo wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu są **Gmina Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo.**

Wodociąg sieciowy Gołczewo zaopatruje w wodę miejscowości: **Gołczewo, Jeleńcz** – łącznie **260** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi **25 m³**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Gołczewo budynek prywatny
- instalacja wodociągowa – Jeleńcz budynek prywatny
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2021 roku pobrano łącznie 3 próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Gołczewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Gołczewo

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Krzyż

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Parchowo
2. a/a AP.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE**

HK.9022.1.51.2022.AP

Bytów, dnia 10.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY JAMNO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu sieciowego Jamno** wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu są **Gmina Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo.**

Wodociąg sieciowy Jamno zaopatrzuje w wodę miejscowości: **Jamno, Soszyca, Żukówko, Bylina** – łącznie **491** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi **50 m³**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Soszyca budynek prywatny
- instalacja wodociągowa – Jamno budynek prywatny
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2021 roku pobrano łącznie **4** próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Jamno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez
ludzi wody z wodociągu sieciowego Jamno

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Krefft

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Parchowo
2. a/a AP.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.52.2022.AP

Bytów, dnia 10.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODE ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY NAKŁA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Nakła wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu są **Gmina Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo.**

Wodociąg sieciowy Nakła zaopatruje w wodę miejscowości: **Nakła, Wygoda** – łącznie **572** mieszkańców. Średnia dobowa produkcja wody wynosi **42 m³**.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Nakła Zespół Szkół
- instalacja wodociągowa – Nakła budynek prywatny
- instalacja wodociągowa – budynek hydroforni;

Na przestrzeni 2021 roku pobrano łącznie **3** próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Nakła.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Nakła

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Kieff

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Parchowo
2. a/a AP

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.48.2022.AP

Bytów, dnia 10.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY PARCHOWO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu sieciowego Parchowo** wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu są **Gmina Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo**.

Wodociąg sieciowy Parchowo zaopatruje w wodę miejscowości: **Parchowo** – łącznie **1026** mieszkańców. Średnia dobowa produkcja wody wynosi **75 m³**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Parchowo NZOZ
- instalacja wodociągowa – Parchowo budynek prywatny
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

W roku 2021 roku w ramach kontroli prowadzonej przez Gminę Parchowo oraz kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrano łącznie **7** próbek wody z czego **1** próbka nie odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru żelaza.

parametr	wynik	Wartość dopuszczalna	Wpływ na zdrowie	Działania naprawcze
żelazo	387 µg/l	200 µg/l	Wartość i czas trwania przekroczenia nie miały wpływu na zdrowie konsumentów	Po wystąpieniu przekroczenia Gmina Parchowo podjęło działania naprawcze polegające na regulacji pracy urządzeń uzdatniających oraz płukaniu sieci wodociągowej, ponowne badania prób wody nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Parchowo. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Parchowo

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Knefft

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Parchowo
2. a/a AP

niepodległa

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.53.2022.AP

Bytów, dnia 10.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY SYLCZNO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Sylczno wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu są **Gmina Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo.**

Wodociąg sieciowy Sylczno zaopatruje w wodę miejscowości: **Sylczno, Grabowo, Sumin** – łącznie **172** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi **10 m³**.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Sylczno budynek prywatny
- instalacja wodociągowa – budynek hydroforni;

W roku 2021 w ramach kontroli prowadzonej przez Gminę Parchowo oraz kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej roku pobrano łącznie **6** próbek wody z czego 1 próbka nie odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru: azotany.

parametr	wynik	Wartość dopuszczalna	Wpływ na zdrowie	Działania naprawcze
azotany	56,1 mg/l	50 mg/l	Wartość i czas trwania przekroczenia nie miały wpływu na zdrowie konsumentów	Po wystąpieniu przekroczenia Gmina Parchowo podjęła działania naprawcze polegające na płukaniu urządzeń i sieci wodociągowej, ponowne badania prób wody nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Sylczno. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Sylczno

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Parchowo
2. a/a AP.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Kieffert

niepodlega

POLSKA
STULICIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.66.2022.AP

Bytów, dnia 14.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ
WODOCIĄG LOKALNY O.W. „DAL-SOL” W FRYDRYCHOWIE
za 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Ośrodka Wypoczynkowego „DAL-SOL” w Frydrychowie wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **„DAL-SOL” Spółka z o.o., Frydrychowi 38, 77-124 Parchowo.**

Wodociąg lokalny O.W. „DAL-SOL” w Frydrychowie zaopatruje w wodę Ośrodek Wypoczynkowy „DAL-SOL” w Frydrychowie.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi 4 m³.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – budynek ośrodka;

W roku 2021 roku w ramach kontroli prowadzonej przez „DAL-SOL” spółka z o.o. pobrano łącznie 2 próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu lokalnego O.W. „DAL-SOL” w Frydrychowie. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu lokalnego O.W. „DAL-SOL” w Frydrychowie

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Parchowo
2. „DAL-SOL” Spółka z o.o., Frydrychowi 38, 77-124 Parchowo
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie
Anna Kieff

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl