

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu **listopadzie 2018** roku.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urzędnienia wodne prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę:

- **Wodociąg publiczny w Dąbrowicach**
- **Wodociąg publiczny w Głuchowie**
- **Wodociąg publiczny w Krośniewicach**
- **Wodociąg publiczny w Krzyżanowie**
- **Wodociąg publiczny w Muchnicach**
- **Wodociąg publiczny w Orłowie**
- **Wodociąg publiczny w Pniewie**
- **Wodociąg publiczny w Strzegocinie**
- **Wodociąg publiczny w Strzelcach**
- **Wodociąg publiczny w Żurawieńcu**
- **Wodociąg publiczny w Żychlinie**
- **Wodociąg zakładowy Fresenius Kabi - Kutno, ul. Sienkiewicza 25**
- **Wodociąg zakładowy Pini Polonia - Kutno, ul. Wschodnia 21**

Decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia wydano dla:

- **Wodociągu publicznego w Strzegocinie**
(z uwagi na podwyższoną obecność bakterii z grupy coli. Producent wody podjął działania naprawcze, które przyniosły pożądany efekt w postaci doprowadzenia jakości wody do zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 21.11.2018 r. wodę pochodzącą z wodociągu publicznego w Strzegocinie oceniono jako przydatną do spożycia)

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.