

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej

tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-konin

/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16

62-500 Konin

NIP 6651743952

REGON 000778188-00024

BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1267.2022

Konin, dnia 29 grudnia 2022 r

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie

ePUAP: /Zuw/SkrytkaESP

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

➤ wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego:

- przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-564/2022 z dnia 27.06.2022 r., Nr W-596/2022 z dnia 05.07.2022 r., Nr W-1315-1318/2022 z dnia 05.12.2022 r.,
- przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wg sprawozdania: Nr N/1646/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 28.06.2022 r.,

➤ wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:

- przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-541-S/2022 z dnia 03.06.2022 r., Nr W-569-S/2022 i Nr W-589-S/2022 z dnia 10.06.2022 r., Nr W-776-S/2022 z dnia 02.08.2022 r., Nr W-860-S/2022 z dnia 25.08.2022 r., Nr W-934-S/2022 z dnia 29.09.2022 r., Nr W-1320-S/2022 z dnia 21.12.2022 r.
- przez Laboratorium Badawcze GBA Polska Sp. z o.o. Łajski wg sprawozdań z badań: Nr P/0/03/2022/830/M/3 z dnia 25.10.2022 r., Nr P/0/03/2022/830/F/7 z dnia 28.10.2022 r., Nr P/0/10/2021/114/F/2 z dnia 29.11.2022 r., Nr P/0/05/2022/696/F/1 z dnia 22.12.2022 r.,

2) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia.



STWIERDZA

że woda z wodociągu publicznego Góry, gm. Wilczyn

- **od czerwca 2022 r. do grudnia 2022 r. w badanym zakresie spełniała wymagania** określone w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ze względu na trwający remont i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Górach do maja 2022 r. sieć wodociągu publicznego Góry zaopatrywana była przez wodociąg publiczny Ościsłowo.

.....
Podpis PPIS w Koninie

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP).
2. Wójt Gminy Wilczyn
ePUAP: /UGWilczyn/SkrytkaESP
3. a/a.

MJ