



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.20.11.2024

Stalowa Wola, 28.06.2024 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**
dot. wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli
za okres 01.01.2024 r. – 28.06.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdań z badań wody, prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli oraz sprawozdań z badań wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez HSW - Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej Woli, ul. Działkowa 2, 37-450 Stalowa Wola, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
12.01.2024 r.	SPZOZ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 2	-	SB/03836/01/2024 z dnia 18.01.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
	Stacja Uzdatniania Wody HSW Stalowa Wola		SB/04184/01/2024 z dnia 19.01.2024 r.	
05.02.2024 r.	HSW Wodociągi Sp. z o. o. Osadnik Centralny w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1	-	SB/13708/02/2024 z dnia 13.02.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
06.03.2024 r.	Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1	-	SB/26552/03/2024 z dnia 13.03.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
07.03.2024 r.	HSW S.A. Centrum Budowy Maszyn, biurowiec Z-5 w Stalowej Woli	PSK.9020.8.5.2024	POL/HK.9052.1.27.2024 z dnia 26.04.2024 r.	PSSE w Stalowej Woli Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	HSW S.A. Oddział 1 – brama nr 6, ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli		POL/HK.9052.1.28.2024 z dnia 26.04.2024 r.	
05.04.2024 r.	Stacja Uzdatniania Wody HSW Stalowa Wola	-	SB/39526/04/2024 z dnia 10.04.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
17.05.2024 r.	SPZOZ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 2	-	SB/57819/05/2024 z dnia 21.05.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A

06.06.2024 r.	HSW S.A. Oddział 1 – brama nr 6, ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli	-	SB/68384/06/2024 z dnia 14.06.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
	HSW S.A. Centrum Budowy Maszyn Biurowiec Z-5 w Stalowej Woli		SB/68383/06/2024 z dnia 14.06.2024 r.	

informuje
o przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.

UZASADNIENIE

Z przeprowadzonej analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych od 01.01.2024 r. do 28.06.2024 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez HSW – Wodociągi Sp. z o. o., ul. Działkowa 2, 37 - 450 Stalowa Wola, z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli wynika, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli**

lek. med. Stanisław Pieprzny

Otrzymują :

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
 2. a/a
- AŻ

Starszy Specjalista
ds. Obsługi Prawnej

mgr Kamił Smalec
Radca Prawny

Kierownik
Sekcji Higieny Komunalnej

mgr inż. Agnieszka Piotrowska