



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**  
w KRASNYMSTAWIE  
22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A  
tel. 887436164, email: psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl

Krasnymstaw, dnia 12 września 2022 r.

ONS-HK. 903.31.4.1.2022

**KOMUNIKAT Nr 3**  
**w sprawie**  
**PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA**  
**przez ludzi dostarczanej przez odcinek wodociągu zbiorowego**  
**zaopatrzenia w wodę Siedliska gm. Fajslawice (miejscowości:**  
**Ksawerówka, Marysin, część miejscowości Siedliska Pierwsze nr**  
**172-190)**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie** zawiadamia odbiorców wody z odcinka wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Siedliska, gm. Fajslawice zaopatrującego miejscowości Ksawerówka, Marysin oraz część miejscowości Siedliska Pierwsze nr 172-190, że:

**WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie informuje, że wyniki badania jakości wody pobranej w dniu 6.09.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedliska, z punktów poboru zlokalizowanych na odcinku wodociągu Przepompownia Ksawerówka – wieś Ksawerówka, wieś Marysin i część miejscowości Siedliska Pierwsze, zaopatrującego ok. 449 osób, wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

up. **PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO**  
**INSPEKTORA SANITARNEGO**  
w Krasnymstawie

mgr inż. *Justyna Staszewska*