

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W OLSZTYNIE Z 16 października 2024 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bartągu gm. Stawiguda, powiat olsztyński.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody z wodociągu publicznego w Bartągu gm. Stawiguda powiat olsztyński, stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych żelaza i manganu. Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

