

## Informacja dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w § 6 nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Do zadań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody należy m.in.:

1. wykonywanie badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie określonym w § 6 pkt 1a, z częstotliwością określoną w § 6 pkt 1 b, c,
2. informowanie właściwego PPIS/PGIS oraz wójta (burmistrza, prezydenta) o przekroczeniach wartości parametrycznych i w terminach określonych w § 6 pkt 2a, b, c,
3. uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji
4. ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań jakości wody
5. wyznaczenie w uzgodnieniu z właściwym PPIS/PGIS i w razie takiej potrzeby wykonanie stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody,
6. pobieranie próbek wody do badań jakości wody z urządzeń wodociągowych, w miejscach pozwalających na ocenę jakości dostarczanej wody, a gdy woda jest poddawana procesom uzdatniania - w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania,
7. w przypadku wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, w szczególności awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiana instalacji wodociągowej i powodzi - wyznaczenie miejsca lub miejsc, częstotliwości i zakresu badania wody w celu określenia spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu, zaplanowanie działań naprawczych, w uzgodnieniu z właściwym PPIS/PGIS,
8. przechowywanie wyników badań przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wykonania,

przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdań z badań jakości wody, zgodnie z § 6 pkt 9 a, b, c.