



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.20.23.2023

Stalowa Wola, 29.12.2023 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

dot. wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem,
za okres od 21.06.2023 r. – 29.12.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdań z badań wody, prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem oraz sprawozdań z badań wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zaklikowie, ul. Targowa 2, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
21.06.2023 r.	Dom Prywatny Goliszowiec 11	-	SB/75687/06/2023 z dnia 26.06.2023 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
29.08.2023 r.	Dom Prywatny Goliszowiec 11	PSK.9020.17.5.2023	POL/HK.9052.1.67.2023 z dnia 01.09.2023 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
15.11.2023 r.	Dom Prywatny Goliszowiec 11	-	SB/147912/11/2023 z dnia 24.11.2023 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
06.12.2023 r.	Dom Prywatny Goliszowiec 11	-	SB/155131/12/2023 z dnia 12.12.2023 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A

informuje
o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla gminy Zaklików,
ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych od 21.06.2023 r. do 29.12.2023 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zaklikowie, ul. Targowa 2, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A, z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem wykazały, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie, odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), za wyjątkiem 1 próbki wody pobranej w listopadzie br., w której stwierdzono przekroczenie wartości parametru utlenialności z KMnO_4 . Przekroczenie to miało charakter incydentalny, a producent wody w krótkim czasie podjął działania naprawcze. W dniu 06.12.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano dodatkową próbkę wody w zakresie kwestionowanego parametru. Przeprowadzona analiza próbki wody wykazała, że jakość wody w badanym zakresie, odpowiadała wymogom ww. rozporządzenia.

Ocenę jakości wody z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.).

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli

lek. med. Stanisław Pieprzny

Otrzymują :

1. Burmistrz Zaklikowa
ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików,
 2. a/a.
- IL