



K O M U N I K A T Nr 9/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 12 czerwca 2023r.

w sprawie braku przydatności wody do spożycia

z indywidualnego ujęcia wody Ośrodka Przywodnego „Nierzym” w Nierzymiu
zaopatrującego w wodę pracowników oraz osoby korzystające z ośrodka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., po zapoznaniu się z Powiadomieniem o przekroczeniu nr 21324666 z dnia 09.06.2023r. parametrów jakości próbki wody z sieci indywidualnego ujęcia wody Ośrodka Przywodnego „Nierzym” w Nierzymiu, pobranej w dniu 07.06.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej, informuje, iż jakość wody podawanej z ww. ujęcia nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym (bakterie grypy coli).

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda z kranu **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC



Administrator ujęcia został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla pracowników oraz osób korzystających z ośrodka, jak również do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu odwołania.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp.

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. *[Signature]* Siewruk