



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE**

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A

Krasnymstaw, dnia 11.05.2022 r.

ONS-HK.903.39.4.2022

**KOMUNIKAT Nr 3
w sprawie
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
ORCHOWIEC, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości
Orchowiec, Bogusław, Felicjan**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 4.05.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec gm. Gorzków, w związku z wydaną w dniu 21.12.2021 r. decyzją ONS-HK. 9012.1.41.2021 udzielającą zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu Orchowiec w zakresie azotanów

informuje, że:

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody pobranej z wodociągu Orchowiec w dniu 4.05.2022 r. wynosiła od 52,0 mg/l do 54,8 mg/l. Stężenie azotanów w wodzie do spożycia, zgodnie z wymaganiami prawnymi, nie powinno przekraczać 50 mg/l.

Wyniki pozostałych oznaczeń parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych: chlor wolny, mętność, amoniak, azotyny, ogólna liczba mikroorganizmów, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych przeprowadzonych we wszystkich badanych w tym zakresie próbkach były zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zgoda na odstępstwo została udzielona na okres do 21.12.2024 r.; w okresie obowiązywania odstępstwa wartość parametru azotany nie może być wyższa niż 95 mg/l.

Gmina Gorzków powyższą decyzją została zobowiązana, do czasu uzyskania właściwej jakości wody w wodociągu Orchowiec, do zapewnienia wody

o odpowiedniej jakości (butelkowanej) do picia i przygotowywania posiłków dla dzieci do 3. miesiąca życia oraz kobiet w ciąży.


W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie informuje, że:

- Woda dostarczana przez wodociąg Orchowiec **bezwzględnie nie może być wykorzystywana do pojenia i sporządzania posiłków dla dzieci do 3. miesiąca życia**, które wymagają dostarczenia wody o jakości w pełni zgodnej z wymaganiami prawnymi, także w zakresie stężenia azotanów. Preferowane jest zastąpienie wody wodociągowej wodą butelkowaną. Należy przy tym unikać wody o wysokim stopniu mineralizacji.
- Nie zaleca się jej używać także do mycia akcesoriów używanych przy karmieniu i zabawek wkładanych przez dzieci do ust (smoczki).
- Spożycie tej wody nie jest również zalecane kobietom w ciąży.

- Wykorzystywanie wody butelkowanej do picia i przygotowywania posiłków dla dzieci starszych np. do ukończenia 1 roku życia lub nawet dzieci kilkuletnich, w świetle badań epidemiologicznych ani obserwacji klinicznych nie znajduje uzasadnienia, choć zarazem nie wpływa ujemnie na stan zdrowia dzieci.
- Woda może być wykorzystywana przez pozostałych konsumentów do celów spożywczych, picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych.
- Woda może być wykorzystywana do mycia, prania, zmywania powierzchni i pozostałych celów bytowych, również do mycia niemowląt do 3 miesiąca życia i prania ich odzieży i bielizny.

Zgodnie z § 33 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zapewnia doradztwo konsumentom, dla których udzielone odstępstwo może stanowić szczególne zagrożenie zdrowotne. Rodzice i opiekunowie dzieci do 3. miesiąca życia, a także kobiety w ciąży, oraz inne zainteresowane osoby uzyskują informacje pod numerem telefonu 82 576 28 32, w dni robocze w godz. 7.30 -15.00.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRASNYMSTAWIE
mgr inż.  Brzyska