



Otwock, dnia 30.12.2022 r.

HKN.4300.11.2022

Sw.10719.2022

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2
05-462 Wiązowna

sekretariat@hydrodukt.pl

Ocena jakości wody
w wodociągu publicznym w miejscowości Rzakta w 2022 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn.zm.),
- art. 12 ust. 1 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.),
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w dniach: 25.01.2022 r., 15.03.2022 r., 21.03.2022 r., 25.03.2022 r., 20.07.2022 r., 07.09.2022 r., 05.10.2022 r., 21.10.2022 r., 17.11.2022 r., 16.12.2022 r., z następujących punktów poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody, Rzakta, ul. Borkowa 1B,
- Glinianka, ul. Napoleońska 1, Szkoła Podstawowa
- Glinianka, ul. Wesoła 22,
- Rzakta, ul. Mazowiecka 76

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody, nr sprawozdań:

Ł/0/01/2022/1307/FM/3/P/1 z dnia 09.03.2022 r., HKL 01412/2022 z dnia 22.03.2022 r., HKL 01413/2022 z dnia 18.03.2022 r., 647/266/2022 z dnia 24.03.2022 r. 646/266/2022 z dnia 24.03.2022 r. HKL 01420/2022 z dnia 22.03.2022 r., HKL 01421/2022 z dnia 18.03.2022 r., 695/287/2022 z dnia 29.03.2022, Ł/0/03/2022/961/FM/3 z dnia 26.07.2022 r., Ł/0/03/2022/963/FM/3 z dnia 13.09.2022 r., HKL 06468/2022 z dnia 10.10.2022 r., HKL 06509/2022 z dnia 07.10.2022 r., HKL 06467/2022 z dnia 28.10.2022 r., HKL.9051-1-469/1044/2022 z dnia 24.10.2022 r., HKL 06464/2022 z dnia 10.10.2022 r., HKL 06465/2022

z dnia 10.10.2022 r., Ł/0/10/2022/239/FM/1 z dnia 27.10.2022 r., Ł/0/03/2022/964/FM/3 z dnia 22.11.2022 r., Ł/0/12/2022/1776/F/1 z dnia 21.12.2022 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2022 r.,
w wodociągu publicznym w miejscowości Rzakta, o produkcji od 100 do 1000 m³/dobę,
zarządzanym przez Hydrodukt Sp. z o.o., ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza, że w 2022 r. na 13 pobranych próbek wody do badania w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku stwierdzono przekroczenia badanych parametrów w 4 próbkach:

- w dwóch próbkach wody pobranej do badania stwierdzono przekroczenie zalecanej wartości parametrycznej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. Próbkę wody pobraną do badania w dniu: 15.03.2022 r.: z wodociągu publicznego w miejscowości Rzakta, w punkcie poboru: kran w budynku mieszkalnym, Rzakta, ul. Mazowiecka 76 (sprawozdanie z badań Nr HKL 01413/2022 z dnia 18.03.2022 r.) i w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa Glinianka, ul. Napoleńska 1 (sprawozdanie z badań Nr HKL 01421/2022 z dnia 18.03.2022 r.). Pozostałe zbadane parametry były zgodne z obowiązującymi przepisami. Administrator wodociągu po otrzymaniu informacji o przekroczeniu podjął działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych do budynków o czym poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku. Przeprowadził badania wody po działaniach naprawczych w ww. punktach w zakresie kwestionowanego parametru oraz okazał sprawozdania z badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Otwocku (sprawozdania z badań nr: 647/266/2022 z dnia 24.03.2022 r., 695//287/2022 z dnia 29.03.2022 r.). W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono przekroczeń;
- w dwóch próbkach wody stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej barwy. Próbkę wody pobraną do badania w dniach 21.10.2022 r. i 17.11.2022 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie, ul. Borkowa 1B (sprawozdania z badań nr: Ł/0/10/2022/239/FM/1 z dnia 27.10.2022 r., Ł/0/03/2022/964/FM/3 z dnia 22.11.2022 r.). Pozostałe zbadane parametry były zgodne z obowiązującymi przepisami. Administrator wodociągu przeprowadził badanie wody w ww. punkcie, w zakresie kwestionowanego parametru, okazał sprawozdanie z badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Otwocku (sprawozdanie z badań nr: Ł/0/12/2022/1776/F/1 z dnia 21.12.2022 r.) W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono przekroczeń.

Ponadto w 2022 r. administrator wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadził badanie wody w zakresie substancji promieniotwórczych w studni nr 3, 4, 5: Tryt, Ra-226 oraz Ra-228 (sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/03/2022/970/F/7 z dnia 08.07.2022 r.). W przeprowadzonych badaniach substancji promieniotwórczych nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Rzakcie, w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Otwocku
Elżbieta Kurkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru Bieżącego

Otrzymuje:

1. adresat
2. Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.
3. aa