



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 B; tel. centrala 87 427 28 13; faks 87 427 28 83; e-mail:  
psse.wegorzewo@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-wegorzewo

Węgorzewo, 17.09.2024 r.

HK.9020.2.1.53.2024

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
ul. Wolności 4C  
11-610 Pozezdrze**

### OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w wyniku pobrania próbek wody w dniu 10.09.2024 r. z wodociągu publicznego Radziszewo, nr próbek: 57/Węg/2024 – Stacja Uzdatniania Wody Radziszewo, woda uzdatniona, 58/Węg/2024 – budynek mieszkalny, Radziszewo 11/2, 11-610 Pozezdrze oraz sprawozdań laboratoryjnych nr L-SBW/436-437/2024 z 16.09.2024 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

### UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1A i 1C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Pozezdrze

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Węgorzewie**  
*Anna Maroszyk*  
tek.wet.higieny i epidemiologii