



## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie


z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

**Wodociąg publiczny Prześllice (gmina Torzym)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie, na podstawie otrzymanych w dniu 29.09.2023 r. sprawozdań z badań próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej porowanej przez administratora wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Sulęcinie  
*Beata Dziezic*  
mgr Beata Dziezic

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*