

Gostynin, dnia 28-02-2022

Znak spr.: SA.270.8.2022

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: Przebudowy dojazdu pożarowego nr 24 w leśnictwie Kruk.

Nadleśnictwo Gostynin, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), udziela odpowiedzi na zadane pytania do postępowania przetargowego pn: „*Przebudowa dojazdu pożarowego nr 24 w leśnictwie Kruk*”.

Pytanie 1: Po przeliczeniu na m³ pozycji nr 10 i 11 kosztorysu wychodzi więcej m³ niż ujęto w pozycji 12. Proszę o podanie rzeczywistej poprawnej wartości poz. 12?

Odpowiedź: Jednostką rozliczeniową na pozycja nr 10 i 11 kosztorysu i przedmiaru są m². W opisie robót zastosowano max ilość grubości humusu, zgodnie z zapisami projektu „...*Planuje się na drodze głównej zdjęcie humusu grubości średnio do 25 cm ale jego grubość i szerokość jest różna na poszczególnych odcinkach drogi i na szerokości pasa drogowego. Przyjęto grubość 25cm z uwagi na to że na wielu fragmentach zaniżona droga biegnie przy zdecydowanie wywyższonych poboczach lub przy pionowych bandach*”. Pozycja nr 12 zawiera aktualną, obowiązującą ilość humusu w m³ przeznaczonego do wywozu.

Pytanie 2: Proszę również o informację czy zdjęty humus musi być wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora czy może być zabrane w miejsce dogodne dla Wykonawcy?

Odpowiedź: Zdjęty humus musi być wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

Podpis/Zatwierdzam

mgr inż. Jacek Liziniewicz

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Gostynin

/Podpisano elektronicznie/