



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS.5211.2.8.8.2024
L.dz. 8319

Włocławek, 12.12.2024 r.
Egz. nr 1

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22
87-890 Lubraniec

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Kazanie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt. 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Kazanie w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	4956/24	13.11.2024	SUW Kazanie – kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	4957/24	13.11.2024	Budynek mieszkalny – Kazanie 17 – kran w kuchni
3.	4958/24	13.11.2024	Budynek mieszkalny – Krowice 36 – kran na zewnątrz

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec.

UZASADNIENIE

W dniu 13.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, do badań laboratoryjnych pobrano 3 próbki wody z wodociągu Kazanie.

Próbki wody pobrano z punktów zgodności zlokalizowanych: na Stacji Uzdatniania Wody w Kazaniu oraz w budynkach mieszkalnych w miejscowości Kazanie 17 i Kazanie 36.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, benzen, benzo(a)piren, chlorek winylu, chlorki, chrom, cyjanki ogólne, 1,2-dichloroetan, fluorki, glin, indeks nadmanganianowy, jon amonowy, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, ołów, pH, pestycydy, Σ pestycydów, przewodność elektryczną właściwą, rtęć, selen, siarczany, smak, sól, twardość ogólną, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ THM, Σ WWA, zapach, żelazo, akryloamid, bor, bromiany i epichlorohydrynę.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Kazanie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. adresat – egz. nr 1 + pocztą elektroniczną na adres: zuk_lubraniec7@wp.pl
2. Burmistrz Lubrańca
ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec – ePUAP
3. NHŻ wm. – egz. nr 2
4. aa – egz. nr 3

MG