



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 03.09.2024r.

HS.9022.1.400.2024.AJ.7

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 85/24
Dotyczy wodociągu publicznego Choczewo**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416) oraz § 4, § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu poniższych sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

| Data poboru | Nr sprawozdania | Miejsce poboru próby | bakterie grupy coli (jtk/100ml) | Escherichia coli (jtk/100ml) | Enterokoki (jtk/100ml) |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2024-02-05 | 141/2024* | Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77** | 0 | 0 | - |
| 2024-03-25 | LBSK.99.2024 | Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 39** | 0 | 0 | - |
| 2024-04-10 | 535/2024* | Choczewko 5/3** | 0 | 0 | - |
| 2024-06-06 | 902/2024* | Choczewo, SUW | 0 | 0 | - |
| 2024-07-01 | LBSK.259.2024 | Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77** | 0 | 0 | - |
| 2024-08-27 | LBSK.302.2024 | Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 39** | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-27 | LBSK.303.2024 | Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77** | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-27 | LBSK.304.2024 | Choczewko 5/3** | >100 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | LBSK.314.2024 | Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77** | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | LBSK.315.2024 | Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 39** | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-30 | LBSK.318.2024 | Choczewko 5/3** | 0 | 0 | 0 |
| Wartość parametryczna | | | 0 | 0 | 0 |

*Kontrola wewnętrzna

**Punkt zgodności zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Choczewo

UZASADNIENIE

W okresie 05.02.2024r. – 30.08.2024r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Choczewo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody. Natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, mangan, żelazo.

W próbce wody pobranej w dniu 27.08.2024r. z punktu zgodności tj. Choczewko 5/3 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości >100jtk w 100 ml wody. W związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 29.08.2024r. wydał komunikat nr 18/2024 o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Choczewo (gm. Choczewo) dla mieszkańców miejscowości Choczewko oraz decyzję nr 26/24/HŚ, w której nakazano m.in. poinformowanie odbiorców wody w miejscowości Choczewko o niewłaściwej jakości wody do spożycia, o zakazie jej spożywania oraz zapewnienie właściwej jakości wody w terminie do dnia 12.09.2024r.

W dniu 29.08.2024r. administrator wodociągu poinformował tutejszy Organ o prowadzonym intensywnym płukaniu sieci oraz płukaniu na punktach poboru wody u konsumenta. Również poinformował, iż miejscowość Choczewko jest zasilana w wodę niezależną nitką wodociągowa bez wspólnego obiegu uniemożliwiającego cofanie się wody do innych miejscowości.

W dniach 29.08.2024 i 30.08.2024. wykonano kolejne badania wody w wytypowanych punktach zgodności.

Na podstawie przekazanego w dniu 01.09.2024r. wyniku badania wody pobranej w dniu 30.08.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 19/2024 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Choczewo (gm. Choczewo) dla mieszkańców miejscowości Choczewko.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągu publicznego Choczewo odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za dowodem doręczenia):

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
ul. Pierwszych Osadników 77
84-210 Choczewo
2. Wójt Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo

II. Do wiadomości :

1 a/a

03.09.2024r.
A/farocke



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie
z up.

Zdzisław Westa
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie