

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie z dnia 20.09.2023 r.  
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia  
z wodociągu publicznego Radzieje, do czasu odwołania.**

W dniu 12.09.2023 r. została pobrana do badania próbka wody z wodociągu publicznego Radzieje. W dniu 20.09.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Radzieje zaopatrującego miejscowości: Radzieje, Róże, Dłużec, Pilwa, Jerzykowo, Łabapa, Stawiska, Kamionek Wielki, Tarławki, Surwile, Kamień, Pniewo, Kietlice, Sztynort Mały, Sztynort, z uwagi na stwierdzenie przekroczenia wartości parametrycznej: ogólnej liczby mikroorganizmów w 22<sup>0</sup>C oraz zobowiązuje producenta wody – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Węgorzewie do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Radzieje o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**ZALECENIA**

1. Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.
2. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
3. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycie podłóg) i splukiwania toalet.

**UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**

**2 min.**

