

Koszęcin, 08.08.2022 r.

### Zapytanie do treści specyfikacji dotyczącej znaków – załącznik nr 1

Pytanie Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuści materiał inny niż „płyta kompozytowa minimum 3 mm” do wykonania tablic, np. blacha ocynkowana?
2. Czy zamawiający dopuści słupki okrągłe metalowe, średnica min. 48mm, ocynkowane, minimalna grubość ścianki 2,0 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie tablic na materiałach:
  - płyta kompozytowa minimum 3 mm,
  - blacha ocynkowana minimum 0,7 mm.
2. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków o średnicy min. 48mm, ocynkowane, minimalna grubość ścianki 2,0 mm.