

Zwolen, dnia 7.02.2024 r.

SHK.903.1.17.2024

**KOMUNIKAT NR 3.2024**

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu z dnia 7.02.2024 r. w sprawie **braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Lipinach** gmina Przyłęk zaopatrującego ok. 2612 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem Nr 130 o jakości badanej próbki wody pobranej w dniu 5.02.2024 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Lipinach stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na obecność w próbce parametrów: Enterokoki wartość otrzymana 1 (j.t.k.), parametr mętność 1.6 NTU oraz zapach nieakceptowalny.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców i warzyw.
3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych ran, kąpieli.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwanie toalet.



Gmina Przyłęk zarządzająca wodociągiem w Lipinach została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

**Zalecenia obowiązują do wydania kolejnego komunikatu.**