



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.275.2022

Słupsk, dnia 2022-12-29

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 205.HK.2022

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Nieckowie, zaopatrującego miejscowość: Nieckowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Nieckowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2022 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Nieckowie, zaopatrującego miejscowość: Nieckowo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo pobrał 5 próbek wody z punktów zgodności: zlokalizowanych u odbiorców. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego u odbiorcy. Spośród 6 pobranych próbek 2 nie spełniały wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Woda z ww. urządzenia wodociągowego w okresie od 03.06.2022-28.06.2022 nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru fizykochemicznego: mangan, natomiast w terminie 09.11.2022-17.11.2022 nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli. W obu przypadkach zarządca podjął działania naprawcze, a następnie przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Nieckowie, zaopatrującego miejscowość: Nieckowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Potęgowo ul. Tadeusza Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, wojt@potegowo.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo, zupzb@wp.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.słupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-słupsk>