



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PARCZEWIE**

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54  
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10  
email: psse.parczew@sanepid.gov.pl,  
https://www.gov.pl/psse-parczew

Parczew, dnia 11.07.2022 r.

ONS-HK.903.1.80.2021

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi –  
wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Jabłoń**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 21 ust.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz po analizie wyników badań zwartych w sprawozdaniach:

- Nr LAB.PW-W-9051/66/2022 z dnia 17.04.2022r., nr próbek: PW/110-111/WD/abc/W
- Nr SB/59631-59632/05/2022/05/2021 i SB/59801/05/2022 z dnia 30.05.2022r., nr próbek: 014874/05/2022, 014876/05/2022 i 014875/05/2022

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu  
zbiorowego zaopatrzenia Jabłoń**

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie na podstawie czynności związanych z nadzorem sanitarnym nad jakością wody, analizy wyników badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego stwierdził jednokrotne przekroczenie parametru sensorycznego – zapachu (próbka nr PW/110/WD/abc/W z dnia 11.04.2022r.). *Zapach może pochodzić z obecności w wodzie gazów (siarkowodór), zanieczyszczeń chemicznych (żelazo, mangan) lub tworzyć się w wyniku uzdatniania wody (np. chlorowania). Zapach może również powstać w trakcie magazynowania i dystrybucji wody.*

Biorąc pod uwagę pozostałe wyniki badań wody oraz incydentalny charakter przekroczenia PPIS w Parczewie stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jabłoń w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

Po rozważeniu stopnia bezpieczeństwa dla konsumentów PPIS w Parczewie postanowił jak wyżej.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu PPIS w Parczewie wydał celem poinformowania o jakości wody jej konsumentów, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020r., poz. 2028).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z w/w sieci wodociągowej

