



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS-5211-3-5-8/23  
L.dz. 5579

Włocławek, 26.10.2023 r.  
Egz. nr 2

Wójt Gminy Chocień  
ul. Sikorskiego 12  
87-850 Chocień

**OCENA OKRESOWA**  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Chocień-Śmiłowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt. 1 § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Chocień-Śmiłowice, w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	LLF.9051.2.19.1.2023	07.02.2023	GARSAD - Krukowo 23 - Gospodarstwo Rodzinne - kran w hali produkcyjnej
2.	LF-632-W/24/23 LM/W-632-W/24/23	07.02.2023	GARSAD - Krukowo 23 - Gospodarstwo Rodzinne - kran w hali produkcyjnej
3.	LF-632-W/27/23 LM/W-632-W/27/23	07.02.2023	Niepubliczne Przedszkole "MIS" - Czerniewice ul. Św. Antoniego 14 - kran w łazience
4.	LF-632-W/28/23 LM/W-632-W/28/23	07.02.2023	Szkoła Podstawowa - Śmiłowice 98 - kran w łazience
5.	1860/23	25.05.2023	Przychodnia Lekarska "PRO-MED" - Chocień ul. Piastowska 1/3 - kran w łazience
6.	1861/23	25.05.2023	Szkoła Podstawowa- Wilkowice 35 - kran w łazience
7.	1862/23	25.05.2023	SUW - Chocień ul. Parkowa - kran na rurociągu wody uzdatnionej
8.	3174/23	28.08.2023	OAZA - Ługowiska 1 - Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień - kran w kuchni
9.	3175/23	28.08.2023	DPS - Wilkowiczki 25 - kran w kuchni na parterze
10.	3176/23	28.08.2023	Żłobek - Pomponik - Chocień, ul. Sikorskiego 4 - kran w kuchni

## STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Choczeń-Śmiłowice, zarządzanego przez Gminę Choczeń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choczeń.

## UZASADNIENIE

W dniu 07.02.2023 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w dniach 25.05.2023 r. i 28.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, do badań laboratoryjnych pobrano 10 próbek wody z wodociągu Choczeń – Śmiłowice.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody w Choceniu, w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Śmiłowice 98 oraz Wilkowice 35, w Żłobku „Pomponik” przy ul. Sikorskiego 4 w Choceniu, w Przychodni Lekarskiej „PRO-MED.” zlokalizowanej w Choceniu przy ul. Piastowskiej 1/3, w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Wilkowiczki 25, w Niepublicznym Przedszkolu „MIS” w Czerniewicach przy ul. Św. Antoniego 14, w Gospodarstwie Rodzinnym „GARSAD” zlokalizowanym w miejscowości Krukowo 23 oraz w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień w miejscowości Ługowiska 1.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków kałowych, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: barwę, mangan, mętność, pH, przewodność elektryczną właściwą, smak, zapach, żelazo, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, bezno(a)piren, chlorek winylu, chlorki, chrom ogólny, cyjanki ogólne, 1,2-dichloroetan, fluorki, glin, indeks nadmanganiowy, jon amonowy, kadm, magnez, miedź, nikiel, ołów, pestycydy i  $\Sigma$  pestycydów, rtęć, selen, siarczany, sód,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, twardość ogólną,  $\Sigma$  THM,  $\Sigma$  WWA, akryloamid, bor, bromiany, epichlorohydrynę, bromodichlorometan, chloroform.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Choczeń-Śmiłowice spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Choczeń-Śmiłowice, zarządzanego przez Gminę Choczeń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choczeń.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego we Włocławku  
Zastępcy Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego we Włocławku

*Agnieszka Pstrągowska*

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat – ePUAP
2. NHŻ wm. – egz. nr 1
3. aa – egz. nr 2

K. Szarownik  
Higieny Środowiska

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
we Włocławku

*Norbert Wojciechowski*

26.10.2023