



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE**

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A
TEL. 222500115, e-mail: psse.krasnystaw@pis.gov.pl

ONS-HK.903.4.2.2021

Krasnystaw, dnia 20 września 2021 r.

**KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie
WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
LATYCZÓW, gm. KRASNYSTAW**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw, że:

**WODA JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ
LUDZI**

W badaniach wody z wodociągu Latyczów stwierdzono wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznej żelaza i manganu. Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw zaopatruje 340 osób w miejscowości **Latyczów**, gm. Krasnystaw.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Krasnymstawie
lek. wet. *Witold Matyszak*