

HK.N.9011.95.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 146/OsM, 194/OsM, 200/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniach 17.04.2024 r., 21.05.2024 r., 23.05.2024 r. z **wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Brok:**

- Brok pl. Kościelny 6 (kran w pomieszczeniu sanitarnym)

- Brok ul. Jana Pawła II 34 (kran w pomieszczeniu produkcyjnym)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.700.2024 i HKL.9052.701.2024 z dnia 22.04.2024 r., HKL.9052.959.2024 z dnia 27.05.2024 r., HKL.9052.985.2024 z dnia 24.05.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Brok

zarządzanego przez Gminę Brok

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu *o produkcji 100 – 1000 m³/d Brok*, stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej**

Renata Malec

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Brok; pl. Kościelny 6; 07-306 Brok

Do wiadomości:

1. Aa

Sporządził: Milena Domalewska, tel. 296440680 w. 48