

Kraków, 25-07-2024 r.

O/KR.KP-3.4170.4.97.2024

**Do wszystkich zainteresowanych  
udziałem w zamówieniu publicznym**

***Dotyczy: „Dostawa Internetu do transmisji alarmów pożarowych z budynków technicznych BT1 i BT3”***

Nr sprawy: **GDDKiA – O/KR.KP-3.4170.4.97.2024**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Zapytanie nr 5**

Jakiej przepustowości ma być łącze do Internetu

**Wyjaśnienie nr 5**

**Po łączach będzie realizowana transmisja alarmów pożarowych z centrali pożarowej do centrum monitorującego (podłączenie modułu UTA), urządzenia do terminacji łącza VoIP powinny posiadać porty FXS. Przepustowość minimalna niezbędna do transmisji VoIP dla każdego łącza.**

**Zapytanie nr 6**

Do jakiej lokalizacji – punktu mammy zestawić łącze Internetowe

**Wyjaśnienie nr 6**

**Jak wskazano w OPZ do budynku OUD i następnie zestawić dalej do budynku BT1 i BT3 po kabli światłowodowym Zamawiającego lub bezpośrednio do budynku BT1 i BT3 z montażem urządzeń końcowych w szafach Zamawiającego które wskazano w OPZ.**

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Dokument podpisany elektronicznie

*Z poważaniem*  
Agnieszka Wachowska  
Zastępca Dyrektora Oddziału ds.  
zarządzania drogami i mostami